

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																						Τετάρτη, 5 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
5/3/25 0:00	58,22	58,06	0,16	0,00	1					1						0	1		1		1				12,32	12,16		
5/3/25 1:00	51,97	51,29	0,67	0,00	1					1						0	1		1		1				6,83	6,85		
5/3/25 2:00	50,36	48,47	1,89	0,00	1					1						0	1		1						11,55	11,58		
5/3/25 3:00	49,12	47,70	1,42	0,00	1					1						0	1		1						10,36	10,30		
5/3/25 4:00	48,49	47,56	0,93	0,00	1					1						0	1		1						9,73	9,71		
5/3/25 5:00	49,93	48,95	0,97	0,00	1					1						0	1		1						11,03	11,13		
5/3/25 6:00	55,86	54,19	1,58	0,09	1					1						0	1		1				1		12,62	11,84		
5/3/25 7:00	64,41	57,93	2,08	4,41	1					1						0	1		1				1		13,91	13,87		
5/3/25 8:00	68,21	54,61	1,37	12,22	1					1						0	1		1				1		10,16	9,87		
5/3/25 9:00	70,30	50,59	1,36	18,36	1					1						0	1		1				1		8,85	7,99		
5/3/25 10:00	69,75	47,23	1,34	21,18	1					1						0			1				1		9,88	9,85		
5/3/25 11:00	68,53	44,90	1,14	22,49	1					1						0			1				1		7,30	7,20		
5/3/25 12:00	69,60	45,80	1,57	22,24	1					1						0			1				1		8,75	8,49		
5/3/25 13:00	69,05	44,10	3,49	21,46	1					1						0			1				1		11,70	7,57		
5/3/25 14:00	68,04	45,21	4,33	18,50	1					1						0			1				1		12,22	10,68		
5/3/25 15:00	65,65	47,13	4,04	14,49	1					1						0			1				1		12,47	12,34		
5/3/25 16:00	65,94	53,05	4,72	8,17	1					1						0			1				1		15,30	13,56		
5/3/25 17:00	69,08	61,68	5,56	1,83	1				1	1						0			1				1		14,36	14,43		
5/3/25 18:00	77,55	64,87	12,67	0,01	1				1	1						0			1				1		25,27	22,83		
5/3/25 19:00	80,37	61,66	18,71	0,00	1				1	1						0			1				1		33,06	24,06		
5/3/25 20:00	81,19	65,46	15,73	0,00	1				1	1						0			1				1		30,68	24,30		
5/3/25 21:00	77,69	65,60	12,09	0,00	1				1	1						0			1		1		1		23,61	20,34		
5/3/25 22:00	71,15	52,49	18,65	0,00	1					1						0			1		1		1		32,43	21,29		
5/3/25 23:00	63,89	45,04	18,85	0,00	1					1						0					1		1		30,36	19,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις