

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 5 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/4/25 0:00	62,53	59,40	3,13	0,00	1	0	0	1												1			1	1	16,67	16,57
5/4/25 1:00	57,83	56,17	1,66	0,00	1	0	0	1												1			1	1	12,39	11,88
5/4/25 2:00	55,48	53,94	1,54	0,00	1	0	0	1												1			1	1	10,14	9,52
5/4/25 3:00	54,04	52,40	1,65	0,00	1	0	0	1												1			1	1	8,95	8,08
5/4/25 4:00	52,91	50,67	2,24	0,00	1	0	0	1												1			1	1	9,93	6,97
5/4/25 5:00	54,97	52,52	2,44	0,00	1	0	0	1												1			1	1	10,57	8,97
5/4/25 6:00	58,88	56,67	2,19	0,01	1	0	0	1												1			1	1	12,89	12,91
5/4/25 7:00	65,02	62,47	1,17	1,38	1	0	0	1												1			1	1	17,12	17,00
5/4/25 8:00	72,57	66,84	0,34	5,39	1	0	0	1												1			1	1	11,19	7,70
5/4/25 9:00	77,13	65,51	0,28	11,34	1	0	0	1	1											1				1	7,14	6,68
5/4/25 10:00	79,67	68,17	0,34	11,17	1	0	0	1	1		1									1				1	10,65	10,72
5/4/25 11:00	82,04	70,40	0,59	11,06	1	0	0	1	1		1									1				1	13,42	13,28
5/4/25 12:00	85,54	70,17	1,34	14,03	1	0	0	1	1		1	1								1				1	12,39	11,97
5/4/25 13:00	87,71	75,80	3,04	8,87	1	0	0	1	1		1	1								1				1	21,17	16,24
5/4/25 14:00	90,36	77,44	4,98	7,94	1	0	0	1	1		1	1	1							1				1	22,11	19,78
5/4/25 15:00	86,21	72,82	2,92	10,47	1	0	0	1	1		1	1								1				1	14,66	13,98
5/4/25 16:00	84,70	64,43	7,73	12,54	1	0	0	1	1											1				1	20,47	18,72
5/4/25 17:00	84,47	67,34	9,81	7,32	1	0	0	1	1											1				1	26,39	19,77
5/4/25 18:00	85,12	73,61	7,59	3,92	1	0	0	1	1											1				1	23,86	21,12
5/4/25 19:00	90,22	84,45	5,42	0,35	1	0	0	1	1											1	1			1	25,76	25,45
5/4/25 20:00	94,47	88,44	6,02	0,00	1	0	0	1	1											1	1			1	27,67	27,14
5/4/25 21:00	89,72	82,93	6,79	0,00	1	0	0	1	1											1	1			1	23,27	22,82
5/4/25 22:00	82,63	77,51	5,13	0,00	1	0	0		1											1	1			1	24,99	24,75
5/4/25 23:00	73,74	68,10	5,63	0,00	1	0	0		1											1	1			1	21,05	20,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας της D5 ΑΗΣ.

2) Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 λόγω καταιγίδων.