

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
6/2/25 0:00	63,21	53,83	9,37	0,00	1			1		1						0			1				1		10,42	9,47			
6/2/25 1:00	56,87	48,39	8,48	0,00	1			1		1						0			1				1		8,90	8,51			
6/2/25 2:00	55,17	47,03	8,14	0,00	1			1		1						0			1				1		8,73	8,25			
6/2/25 3:00	53,71	45,99	7,72	0,00	1			1		1						0			1				1		9,39	8,03			
6/2/25 4:00	52,93	45,11	7,82	0,00	1			1		1						0			1				1		9,36	7,91			
6/2/25 5:00	54,73	46,71	8,01	0,00	1			1		1						0			1				1		7,09	8,19			
6/2/25 6:00	63,21	54,00	9,21	0,00	1			1		1						0			1				1		10,11	10,47			
6/2/25 7:00	73,71	59,19	12,98	1,54	1			1								0	1		1				1		14,32	13,92			
6/2/25 8:00	80,58	54,22	16,45	9,91				1	1							0	1		1				1		16,53	16,88			
6/2/25 9:00	84,12	51,01	16,52	16,59				1	1							0	1		1				1		16,59	16,66			
6/2/25 10:00	85,32	49,20	15,09	21,03				1	1							0	1		1				1		15,63	15,32			
6/2/25 11:00	85,07	47,14	15,05	22,87				1	1							0	1		1				1		15,56	15,29			
6/2/25 12:00	86,44	47,71	15,30	23,43				1	1							0	1		1				1		15,89	15,55			
6/2/25 13:00	85,84	48,02	15,20	22,62				1	1							0	1		1				1		15,73	15,42			
6/2/25 14:00	85,47	49,92	15,13	20,41				1	1							0	1		1				1		15,67	15,36			
6/2/25 15:00	84,92	54,11	15,10	15,71				1	1							0	1		1				1		15,66	15,28			
6/2/25 16:00	87,96	64,38	15,60	7,99				1	1	1						0	1		1				1		16,37	16,24			
6/2/25 17:00	94,59	74,82	19,02	0,74				1	1	1						0			1	1			1		20,83	20,40			
6/2/25 18:00	104,40	82,44	21,96	0,00				1	1	1						0		1	1	1			1		23,59	22,49			
6/2/25 19:00	106,65	83,06	23,58	0,00				1	1	1						0		1	1	1			1		24,84	24,32			
6/2/25 20:00	105,93	81,44	24,49	0,00	1			1	1	1						0		1	1	1			1		25,27	25,00			
6/2/25 21:00	99,85	76,00	23,84	0,00	1			1	1	1						0		1	1				1		24,08	23,89			
6/2/25 22:00	90,06	69,40	20,65	0,00	1			1		1						0		1	1				1		21,17	20,69			
6/2/25 23:00	76,75	59,38	17,36	0,00	1			1		1						0		1	1				1		17,93	17,62			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.