

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 6 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/3/25 0:00	55,61	41,09	14,52	0,00	1					1						0					1		1		21,71	14,52
6/3/25 1:00	50,32	40,51	9,81	0,00	1					1						0					1		1		13,43	9,84
6/3/25 2:00	48,70	43,01	5,70	0,00	1					1						0					1		1		15,09	8,22
6/3/25 3:00	47,32	42,84	4,47	0,00	1					1						0					1		1		14,96	6,76
6/3/25 4:00	46,78	43,40	3,38	0,00	1					1						0					1		1		10,20	6,33
6/3/25 5:00	48,48	45,07	3,41	0,00	1					1						0					1		1		11,34	7,98
6/3/25 6:00	53,60	50,46	3,00	0,14	1					1				1		0					1		1		12,76	10,54
6/3/25 7:00	60,52	53,15	3,13	4,23	1				1	1				1		0									12,79	10,35
6/3/25 8:00	65,02	50,32	2,29	12,41	1				1	1				1		0									9,87	9,41
6/3/25 9:00	66,17	47,75	0,97	17,44	1				1	1				1		0									5,85	5,51
6/3/25 10:00	65,89	45,22	0,73	19,94	1				1	1				1		0									5,03	2,78
6/3/25 11:00	66,19	45,68	0,84	19,67	1				1	1				1		0									0,86	0,83
6/3/25 12:00	67,06	43,95	2,10	21,01	1				1	1				1		0									3,52	2,81
6/3/25 13:00	67,56	43,99	1,99	21,58	1				1	1				1		0									5,45	2,81
6/3/25 14:00	65,52	43,36	1,89	20,27	1				1	1				1		0									1,84	2,05
6/3/25 15:00	62,59	41,45	2,88	18,26	1					1				1		0				1					4,48	4,91
6/3/25 16:00	62,61	42,03	8,26	12,32	1					1				1		0				1					16,33	12,12
6/3/25 17:00	63,88	46,78	13,97	3,13	1					1				1		0				1					28,39	18,94
6/3/25 18:00	72,90	52,04	20,83	0,03	1					1				1		0									35,50	21,80
6/3/25 19:00	78,02	56,05	21,97	0,00	1					1						0	1	1	1	1					40,62	23,34
6/3/25 20:00	77,43	58,25	19,18	0,00	1					1						0	1	1	1	1					37,74	23,17
6/3/25 21:00	73,98	56,27	17,70	0,00	1					1						0	1	1	1	1					33,39	22,16
6/3/25 22:00	68,33	48,88	19,44	0,00	1					1						0	1	1	1	1					34,76	20,43
6/3/25 23:00	60,78	42,77	18,02	0,00	1					1						0	1		1						30,73	18,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω απομόνωσης εργοστασίου ΘΗΣ από το δίκτυο για εργασίες σε Γ.Μ.
2. Περιορισμός Φ/Β ενεργειακών κοινοτήτων για την ασφάλεια του δικτύου ΜΤ.