

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 6 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/4/25 0:00	66,43	61,90	4,53	0,00	1	0	0		1											1	1		1	1	19,03	15,94
6/4/25 1:00	60,93	58,66	2,26	0,00	1	0	0		1											1			1	1	15,01	14,80
6/4/25 2:00	58,13	57,11	1,02	0,00	1	0	0		1											1			1	1	12,13	12,11
6/4/25 3:00	56,50	55,08	1,42	0,00	1	0	0		1											1			1	1	10,48	10,45
6/4/25 4:00	55,30	54,64	0,66	0,00	1	0	0		1											1			1	1	9,23	9,20
6/4/25 5:00	56,72	56,59	0,13	0,00	1	0	0		1											1			1	1	10,58	10,63
6/4/25 6:00	59,78	59,78	0,00	0,01	1	0	0		1											1			1	1	13,67	13,70
6/4/25 7:00	62,58	61,56	0,01	1,01	1	0	0		1											1			1	1	15,77	15,52
6/4/25 8:00	68,26	60,48	0,29	7,49	1	0	0		1											1			1	1	14,70	14,69
6/4/25 9:00	72,60	59,21	0,84	12,55	1	0	0		1											1			1	1	13,97	13,90
6/4/25 10:00	75,10	59,29	1,05	14,76	1	0	0		1										0	1			1	1	14,29	14,27
6/4/25 11:00	78,71	63,54	2,85	12,32	1	0	0		1										0	1			1	1	20,12	20,29
6/4/25 12:00	84,98	67,61	3,71	13,66	1	0	0		1		1								0	1			1	1	21,72	21,36
6/4/25 13:00	87,20	70,93	3,33	12,94	1	0	0		1		1								0	1			1	1	23,13	23,19
6/4/25 14:00	87,75	73,84	2,15	11,76	1	0	0		1		1	1							0	1			1	1	24,95	24,98
6/4/25 15:00	86,33	71,57	2,21	12,55	1	0	0		1		1								0	1			1	1	22,73	22,73
6/4/25 16:00	85,40	71,48	2,23	11,69	1	0	0		1		1								0	1			1	1	22,56	22,58
6/4/25 17:00	85,61	76,44	1,71	7,46	1	0	0		1		1								0	1			1	1	24,50	24,43
6/4/25 18:00	87,33	82,02	1,54	3,77	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	24,22	23,87
6/4/25 19:00	91,05	88,92	1,68	0,45	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	27,22	27,27
6/4/25 20:00	97,99	96,69	1,31	0,00	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	29,37	29,35
6/4/25 21:00	93,34	91,21	2,13	0,00	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	28,01	27,98
6/4/25 22:00	84,34	81,10	3,24	0,00	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	25,30	25,26
6/4/25 23:00	74,79	71,60	3,19	0,00	1	0	0				1	1					1		0	1			1	1	22,44	22,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 λόγω κακοκαιρίας.