

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 6 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/5/25 0:00	78,72	72,28	6,44	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	19,07	18,78	
6/5/25 1:00	73,56	67,82	5,74	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	14,27	13,64	
6/5/25 2:00	70,50	65,00	5,50	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	15,84	10,60	
6/5/25 3:00	68,99	63,11	5,88	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	17,57	9,08	
6/5/25 4:00	69,60	64,21	5,38	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	23,77	9,67	
6/5/25 5:00	73,96	69,43	4,53	0,00	1	0	1	1										0	1		1	1	24,73	13,96	
6/5/25 6:00	80,71	76,61	3,57	0,53	1	0	1	1										0	1		1	1	21,50	19,04	
6/5/25 7:00	96,04	89,95	1,38	4,71	1	0	1	1	1									0	1		1	1	17,88	17,40	
6/5/25 8:00	105,93	95,95	0,09	9,89	1	0	1	1	1									0	1		1	1	21,96	22,03	
6/5/25 9:00	112,87	96,41	0,92	15,53	1	0	1	1	1									0	1		1	1	23,50	23,42	
6/5/25 10:00	114,88	93,11	1,85	19,92	1	0	1	1	1									0	1		1	1	21,02	21,09	
6/5/25 11:00	115,25	90,83	2,27	22,16	1	0	1	1	1									0	1		1	1	19,00	18,20	
6/5/25 12:00	115,51	90,72	1,55	23,25	1	0	1	1	1									0	1		1	1	18,32	18,33	
6/5/25 13:00	117,18	92,16	1,65	23,38	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	12,87	11,75	
6/5/25 14:00	115,03	91,26	1,37	22,40	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	12,00	11,88	
6/5/25 15:00	110,67	89,14	0,87	20,66	1	0	1	1	1			1			1			0	1		1	1	6,67	4,44	
6/5/25 16:00	109,85	92,04	0,30	17,51	1	0	1	1	1			1			1			0	1		1	1	7,14	6,74	
6/5/25 17:00	111,69	98,21	0,29	13,19	1	0	1	1	1			1						0	1		1	1	15,95	15,66	
6/5/25 18:00	113,09	105,91	0,06	7,12	1	0	1	1	1			1					1	0	1		1	1	19,02	18,60	
6/5/25 19:00	114,71	113,31	0,30	1,11	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	26,61	26,68	
6/5/25 20:00	119,34	117,71	1,62	0,00	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	32,40	32,45	
6/5/25 21:00	112,27	110,27	2,00	0,00	1	0	1	1	1					1			1	0	1		1	1	27,23	27,19	
6/5/25 22:00	99,93	96,92	3,01	0,00	1	0	1	1	1								1	0	1		1	1	18,93	18,60	
6/5/25 23:00	89,21	84,66	4,55	0,00	1	0	1	1	1								1	0	1			1	14,50	12,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Δοκιμαστική λειτουργία AEP 5 & AEP 6 ΑΗΣ.
2) Λειτουργία AEP 3 ΑΗΣ λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας AEP 5 & AEP 6 ΑΗΣ για την ασφάλεια του συστήματος.