

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 6 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/6/25 0:00	104,46	93,14	11,32	0,00	1	0	1	1			1							0	1	1	1		1		31,30	31,28	
6/6/25 1:00	97,05		11,03	0,00	1	0	1	1										0	1	1	1		1		28,77	28,78	
6/6/25 2:00	93,16	79,45	13,72	0,00	1	0	1	1										0	1	1	1		1		26,71	26,71	
6/6/25 3:00	90,41	72,96	17,45	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		32,42	27,07	
6/6/25 4:00	90,37	67,89	22,48	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		42,45	27,10	
6/6/25 5:00	93,84	69,62	24,22	0,00	1	0		1			1							0	1	1	1		1		45,36	28,12	
6/6/25 6:00	102,48	79,43	21,97	1,08	1	0		1			1							0	1	1	1		1		44,45	30,68	
6/6/25 7:00	120,16	91,92	22,80	5,44	1	0		1			1							0	1	1	1	1	1		45,30	35,99	
6/6/25 8:00	134,76	100,97	22,47	11,33	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,27	40,38	
6/6/25 9:00	147,11	111,20	19,35	16,56	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		45,58	44,06	
6/6/25 10:00	152,78	112,45	19,78	20,56	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		48,31	45,83	
6/6/25 11:00	153,88	111,20	19,46	23,22	1	0		1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,38	46,12	
6/6/25 12:00	156,19	112,00	19,59	24,59	1	0	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1		47,95	45,61	
6/6/25 13:00	159,92	114,79	20,36	24,77	1	0	1	1			1	1		1				0	1	1	1		1		48,40	47,94	
6/6/25 14:00	158,43	114,12	20,48	23,83	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		48,27	47,50	
6/6/25 15:00	154,91	112,39	20,65	21,87	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		46,65	46,43	
6/6/25 16:00	151,80	112,31	20,72	18,77	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		46,24	45,51	
6/6/25 17:00	156,08	120,59	21,14	14,35	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		47,22	46,78	
6/6/25 18:00	157,59	127,80	21,22	8,57	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		47,41	47,25	
6/6/25 19:00	154,76	128,28	24,00	2,48	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		48,23	46,42	
6/6/25 20:00	153,09	124,82	28,19	0,08	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		48,46	45,91	
6/6/25 21:00	146,18	118,46	27,71	0,00	1	0	1	1			1	1			1			0	1	1	1		1		48,52	43,83	
6/6/25 22:00	133,08	105,96	27,12	0,00	1	0	1	1			1	1						0	1	1	1		1		48,53	39,91	
6/6/25 23:00	120,34	94,04	26,30	0,00	1	0	1	1				1						0	1	1	1		1		48,49	36,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκκίνηση ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ