

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/2/25 0:00	66,69	53,36	13,33	0,00	1			1		1						0		1					1		14,00	13,56	
7/2/25 1:00	59,92	48,02	11,90	0,00	1			1		1						0		1					1		12,75	11,88	
7/2/25 2:00	58,26	48,53	9,74	0,00	1			1		1						0		1					1		10,05	9,88	
7/2/25 3:00	57,07	47,49	9,59	0,00	1			1		1						0		1					1		9,78	9,68	
7/2/25 4:00	56,73	47,25	9,48	0,00	1			1		1						0		1					1		9,68	9,62	
7/2/25 5:00	58,35	48,89	9,45	0,00	1			1		1						0		1					1		10,16	9,90	
7/2/25 6:00	65,92	55,05	10,87	0,00	1			1		1						0		1					1		13,28	11,95	
7/2/25 7:00	76,88	60,63	14,52	1,72	1			1		1						0		1		1			1		18,13	15,33	
7/2/25 8:00	83,68	56,12	16,42	11,13	1			1		1						0		1		1			1		19,87	16,69	
7/2/25 9:00	87,64	52,55	17,23	17,87	1			1		1						0				1			1		20,85	17,50	
7/2/25 10:00	87,24	48,21	17,28	21,75	1			1		1						0				1			1		20,93	17,41	
7/2/25 11:00	89,02	46,08	17,51	25,43	1			1		1						0				1			1		21,11	17,76	
7/2/25 12:00	90,24	45,92	17,78	26,53	1			1		1						0				1			1		21,56	18,02	
7/2/25 13:00	89,96	46,48	17,76	25,73	1			1		1						0				1			1		21,59	17,96	
7/2/25 14:00	88,64	48,06	17,56	23,02	1			1		1						0				1			1		21,64	17,69	
7/2/25 15:00	86,73	51,15	17,13	18,46	1			1		1						0				1			1		20,68	17,31	
7/2/25 16:00	87,29	59,67	17,89	9,73	1			1		1						0				1			1		21,96	18,81	
7/2/25 17:00	93,56	72,52	20,02	1,02	1			1		1						0				1		1	1		27,21	23,25	
7/2/25 18:00	105,48	82,37	23,10	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		33,70	31,58	
7/2/25 19:00	106,93	84,91	22,01	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		35,88	32,02	
7/2/25 20:00	104,10	89,80	14,30	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		33,71	31,22	
7/2/25 21:00	98,83	87,27	11,56	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		29,68	29,62	
7/2/25 22:00	89,28	79,30	9,97	0,00	1			1	1	1						0				1		1	1		24,42	24,30	
7/2/25 23:00	79,10	67,00	12,10	0,00	1			1		1						0				1		1	1		22,96	20,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλαντώσεων συχνότητας - αστάθειας ανέμων.