

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 7 Απρίλιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
7/4/25 0:00	66,18	64,25	1,93	0,00	1	0	0				1							1	0	1		0	1	1	19,79	19,75		
7/4/25 1:00	60,49	57,75	2,74	0,00	1	0	0				1							1	0	1		0	1	1	16,19	16,13		
7/4/25 2:00	58,06	52,88	5,19	0,00	1	0	0				1							1	0			0	1	1	17,31	17,35		
7/4/25 3:00	56,45	50,38	6,07	0,00	1	0	0				1							1	0			0	1	1	16,99	16,88		
7/4/25 4:00	55,82	53,67	2,15	0,00	1	0	0				1							1	0			0	1	1	16,68	16,69		
7/4/25 5:00	58,83	57,45	1,38	0,00	1	0	0				1							1	0			0	1	1	17,52	17,52		
7/4/25 6:00	65,48	63,64	1,83	0,01	1	0	0				1							1	0		1	0	1	1	19,40	19,45		
7/4/25 7:00	75,34	71,56	1,72	2,06	1	0	0				1							1	0		1	0	1	1	22,49	22,53		
7/4/25 8:00	81,23	70,51	1,44	9,28	1	0	0				1							1	0		1	0	1	1	24,28	24,32		
7/4/25 9:00	83,36	66,93	1,56	14,87	1	0	0				1							1	0		1	0	1	1	23,90	23,89		
7/4/25 10:00	82,56	61,30	4,55	16,70	1	0	0				1							1	0			0	1	1	24,17	24,24		
7/4/25 11:00	85,05	59,88	7,40	17,77	1	0	0				1							1	0			0	1	1	25,44	25,45		
7/4/25 12:00	84,83	58,73	7,18	18,92	1	0	0				1							1	0			0	1	1	25,31	25,22		
7/4/25 13:00	84,93	53,35	12,37	19,22	1	0	0				1							1	0			0	1	1	25,29	19,44		
7/4/25 14:00	82,41	56,74	12,94	12,73	1	0	0	1										1	0			0	1	1	24,22	23,42		
7/4/25 15:00	81,66	63,33	7,38	10,95	1	0	0	1										1	0			0	1	1	24,24	23,80		
7/4/25 16:00	81,15	68,69	3,11	9,34	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	19,00	18,43		
7/4/25 17:00	80,94	72,43	2,57	5,94	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	21,53	21,58		
7/4/25 18:00	83,66	79,89	2,01	1,76	1	0	0	1										1	0		1	0	1	1	24,94	24,93		
7/4/25 19:00	89,68	87,38	2,17	0,13	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	26,81	26,85		
7/4/25 20:00	95,18	93,12	2,06	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	28,49	28,51		
7/4/25 21:00	90,64	88,50	2,14	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	27,17	27,15		
7/4/25 22:00	82,60	80,05	2,55	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0	1	1	23,76	23,71		
7/4/25 23:00	73,00	71,34	1,65	0,00	1	0	0	1			1							1	0		1	0		1	14,86	14,70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) ΑΕΡ Νο2 λειτουργία λόγω μη διαθεσιμότητας μονάδων DIESEL στον ΑΗΣ.