

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 7 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/6/25 0:00	110,44	87,17	23,26	0,00	1	0	1	1				1		0				0	1	1	1		1		45,77	33,11	
7/6/25 1:00	102,67	78,09	24,58	0,00	1	0	1	1						0				0	1	1	1		1		48,43	30,76	
7/6/25 2:00	98,53	71,10	27,43	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,55	29,54	
7/6/25 3:00	96,23	68,51	27,71	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,55	28,81	
7/6/25 4:00	95,40	68,09	27,31	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		47,85	28,55	
7/6/25 5:00	97,91	69,57	28,34	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1		1		47,78	29,32	
7/6/25 6:00	105,38	74,91	29,20	1,27	1	0	1	1						0				0		1	1		1		48,38	31,56	
7/6/25 7:00	122,29	89,72	26,68	5,89	1	0	1	1						0				0	1	1	1		1		48,52	36,61	
7/6/25 8:00	137,35	100,70	24,92	11,74	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1		1		48,53	41,12	
7/6/25 9:00	150,32	109,84	23,61	16,86	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1		48,54	45,04	
7/6/25 10:00	155,76	117,15	18,03	20,57	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1		47,05	46,70	
7/6/25 11:00	157,22	118,17	16,10	22,94	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	47,11	47,12	
7/6/25 12:00	160,72	117,25	19,22	24,25	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,15	48,17	
7/6/25 13:00	164,76	119,93	20,39	24,44	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
7/6/25 14:00	162,35	115,54	23,56	23,24	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,19	
7/6/25 15:00	157,42	112,34	23,65	21,44	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,51	47,23	
7/6/25 16:00	157,33	114,47	24,70	18,15	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,20	
7/6/25 17:00	159,64	120,01	25,81	13,82	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,47	47,83	
7/6/25 18:00	161,95	126,35	27,39	8,20	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,46	
7/6/25 19:00	157,76	129,11	26,32	2,33	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,25	
7/6/25 20:00	154,38	127,85	26,43	0,09	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,19	46,29	
7/6/25 21:00	147,51	119,66	27,85	0,00	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,44	44,22	
7/6/25 22:00	134,17	107,92	26,25	0,00	1	0	1	1			1			0				0		1	1	1	1	1	48,51	40,23	
7/6/25 23:00	122,39	94,27	28,12	0,00	1	0	1	1			1			0				0	1	1			1	1	48,41	36,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις
Εκκίνηση ΑΕΡ2 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ