

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 8 Ιανουάριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/1/25 0:00	55,16	52,03	3,13	0,00	1			1								0			1		1		1		14,70	14,64	
8/1/25 1:00	49,84	47,34	2,51	0,00	1			1								0			1		1		1		12,53	12,46	
8/1/25 2:00	48,25	46,11	2,14	0,00	1			1								0			1		1		1		11,02	11,08	
8/1/25 3:00	46,64	45,55	1,09	0,00	1			1								0			1		1		1		9,51	9,50	
8/1/25 4:00	46,32	44,36	1,96	0,00	1			1								0			1		1		1		8,69	8,67	
8/1/25 5:00	47,55	45,68	1,86	0,00	1			1								0			1		1		1		10,21	10,23	
8/1/25 6:00	53,75	52,12	1,63	0,00	1			1								0			1		1		1		15,41	15,49	
8/1/25 7:00	63,44	61,47	1,92	0,06	1			1								0			1		1		1		14,03	12,89	
8/1/25 8:00	66,27	63,55	1,37	1,35	1			1	1							0			1		1		1		13,47	13,51	
8/1/25 9:00	69,27	64,22	1,79	3,26	1			1	1							0			1		1		1		14,54	14,46	
8/1/25 10:00	70,02	59,83	3,26	6,93	1			1	1							0			1		1		1		11,66	11,50	
8/1/25 11:00	70,11	59,51	2,33	8,26	1			1	1							0			1				1		15,16	15,20	
8/1/25 12:00	70,54	60,69	1,71	8,14	1			1	1							0	1		1				1		12,40	11,47	
8/1/25 13:00	69,42	57,84	1,65	9,93	1			1	1							0	1		1				1		8,35	8,10	
8/1/25 14:00	69,67	59,25	0,95	9,47	1			1	1							0	1		1				1		9,23	9,17	
8/1/25 15:00	70,38	64,55	1,28	4,55	1			1	1							0	1		1				1		14,31	14,44	
8/1/25 16:00	73,68	71,50	0,97	1,20	1			1	1							0	1		1				1		19,85	19,56	
8/1/25 17:00	82,07	81,41	0,66	0,01	1			1	1							0	1		1			1	1		23,11	23,28	
8/1/25 18:00	86,27	85,46	0,81	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		25,75	25,77	
8/1/25 19:00	87,87	87,49	0,38	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		26,21	26,21	
8/1/25 20:00	87,28	86,92	0,36	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		26,04	26,04	
8/1/25 21:00	82,29	82,10	0,19	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		23,84	23,69	
8/1/25 22:00	73,56	73,44	0,12	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		15,46	15,30	
8/1/25 23:00	63,97	63,96	0,01	0,00	1			1								0	1		1			1	1		10,54	10,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης