

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
8/2/25 0:00	68,59	58,14	10,45	0,00	1			1		1						0				1		1	1		18,97	17,66			
8/2/25 1:00	61,09	54,85	6,24	0,00	1			1		1						0				1		1	1		14,61	10,98			
8/2/25 2:00	58,65	51,10	7,55	0,00	1			1		1						0					1	1		16,29	13,33				
8/2/25 3:00	56,75	47,93	8,81	0,00	1			1		1						0					1	1		15,94	11,43				
8/2/25 4:00	56,23	48,78	7,45	0,00	1			1		1						0					1	1		14,55	10,90				
8/2/25 5:00	56,49	49,19	7,30	0,00	1			1		1						0					1	1		15,08	11,16				
8/2/25 6:00	61,38	53,59	7,80	0,00	1			1		1						0					1	1		21,29	16,05				
8/2/25 7:00	63,80	57,11	5,12	1,57	1			1		1						0					1	1		18,27	16,54				
8/2/25 8:00	73,24	60,80	2,21	10,24	1			1		1			1			0					1	1		12,20	11,58				
8/2/25 9:00	80,34	61,29	1,99	17,06	1			1		1						0				1		1	1		12,46	12,29			
8/2/25 10:00	82,40	56,86	3,81	21,73	1			1		1						0				1		1	1		11,38	11,02			
8/2/25 11:00	81,55	53,02	4,04	24,49	1			1		1						0					1	1		11,74	11,68				
8/2/25 12:00	83,33	54,05	4,28	25,00	1			1		1						0					1	1		12,98	12,94				
8/2/25 13:00	83,18	52,52	6,19	24,46	1			1		1						0					1	1		14,11	13,36				
8/2/25 14:00	81,46	55,46	3,81	22,19	1			1		1						0					1	1		13,96	13,94				
8/2/25 15:00	80,76	60,05	2,74	17,97	1			1		1						0					1	1		15,28	14,63				
8/2/25 16:00	81,97	68,29	3,61	10,07	1			1		1						0		1			1	1		16,39	14,91				
8/2/25 17:00	87,51	83,30	3,04	1,17	1			1	1	1						0		1			1	1		19,36	19,46				
8/2/25 18:00	98,29	94,09	4,20	0,00	1			1	1	1						0		1		1	1	1		26,04	26,13				
8/2/25 19:00	99,74	95,51	4,23	0,00	1			1	1	1						0		1		1	1	1		27,53	27,51				
8/2/25 20:00	96,90	92,86	4,04	0,00	1			1	1	1						0		1		1	1	1		24,82	24,74				
8/2/25 21:00	92,42	90,03	2,39	0,00	1			1	1	1						0		1		1	1	1		20,19	20,15				
8/2/25 22:00	84,99	83,49	1,50	0,00	1			1	1	1						0		1		1	1	1		14,79	14,78				
8/2/25 23:00	76,52	75,26	1,26	0,00	1					1						0		1		1	1	1		21,07	20,84				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω διαταραχής στο σύστημα, πτώση Μ/Σ 1 αφάντου.