

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 8 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/3/25 0:00	51,08	43,85	7,23	0,00	1	0					1							1				1	18,34	10,17
8/3/25 1:00	47,41	39,08	8,33	0,00	1	0					1							1				1	18,51	9,44
8/3/25 2:00	46,45	38,17	8,29	0,00	1	0					1							1				1	18,68	9,23
8/3/25 3:00	45,44	38,13	7,30	0,00	1	0					1							1				1	16,89	9,03
8/3/25 4:00	44,71	36,01	8,70	0,00	1	0					1							1				1	16,37	8,89
8/3/25 5:00	45,49	36,64	8,84	0,00	1	0					1							1				1	15,80	9,05
8/3/25 6:00	47,53	38,12	9,19	0,22	1	0					1	1						1					15,18	9,47
8/3/25 7:00	52,40	37,44	9,67	5,29	1	0				1	1	1				1							15,90	10,45
8/3/25 8:00	58,28	34,54	10,05	13,69	1	0				1	1	1											19,61	11,62
8/3/25 9:00	61,30	35,79	7,34	18,18	1	0				1	1	1											17,29	12,23
8/3/25 10:00	62,45	32,31	9,30	20,84	1	0				1	1	1											19,61	12,46
8/3/25 11:00	62,34	30,51	9,65	22,18	1	0				1	1	1											17,84	9,83
8/3/25 12:00	64,18	32,47	9,20	22,51	1	0				1	1	1											17,46	9,59
8/3/25 13:00	65,22	33,08	9,40	22,74	1	0				1	1	1											17,84	9,76
8/3/25 14:00	63,71	36,09	6,53	21,08	1	0				1	1	1											9,70	6,26
8/3/25 15:00	60,80	41,29	1,76	17,74	1	0		1		1	1	1											1,54	1,85
8/3/25 16:00	60,92	47,33	0,85	12,75	1	0		1			1	1						1					0,00	0,00
8/3/25 17:00	61,59	51,56	6,56	3,47	1	0		1			1							1				1	11,44	12,56
8/3/25 18:00	70,48	53,96	16,51	0,01	1	0		1			1							1				1	30,41	21,04
8/3/25 19:00	74,94	60,00	14,94	0,00	1	0		1										1		1		1	29,40	22,42
8/3/25 20:00	73,57	56,26	17,30	0,00	1	0		1										1		1		1	30,19	21,96
8/3/25 21:00	69,72	52,89	16,83	0,00	1	0		1										1		1		1	30,67	20,86
8/3/25 22:00	63,94	51,38	12,56	0,00	1	0		1										1		1		1	23,12	18,00
8/3/25 23:00	57,87	46,44	11,43	0,00	1	0		1			1							1				1	20,02	16,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP1, AEP2 και AEP3 λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω εργασιών στις ΓΜ Αφάντου - ΘΗΣ και ΘΗΣ - Γεννάδι
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση