

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 8 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
8/4/25 0:00	64,50	62,36	2,14	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	15,18	15,40	
8/4/25 1:00	59,01	55,99	3,02	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	15,40	15,27	
8/4/25 2:00	56,76	53,79	2,96	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	13,10	12,99	
8/4/25 3:00	55,64	54,87	0,77	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	11,85	11,83	
8/4/25 4:00	55,23	54,62	0,61	0,00	1	0	0	1			1							1	0				1	1	11,47	11,32	
8/4/25 5:00	57,04	56,14	0,89	0,00	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	8,57	8,26	
8/4/25 6:00	63,71	63,03	0,68	0,01	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	14,78	14,92	
8/4/25 7:00	74,19	72,75	0,64	0,80	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	22,09	22,14	
8/4/25 8:00	81,43	78,71	0,43	2,28	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	24,08	24,05	
8/4/25 9:00	87,47	82,99	1,02	3,46	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	25,75	25,45	
8/4/25 10:00	90,45	85,32	1,38	3,75	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	26,80	26,89	
8/4/25 11:00	95,49	91,72	1,12	2,64	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	28,02	27,17	
8/4/25 12:00	98,46	92,42	2,09	3,95	1	0	0	1		1	1							1	0				1	1	25,04	24,54	
8/4/25 13:00	100,40	82,19	15,80	2,40	1	0	0	1	1	1	1							1	0				1	1	36,61	19,91	
8/4/25 14:00	103,40	83,18	17,55	2,67	1	0	0	1	1	1	1							1	0				1	1	33,00	18,60	
8/4/25 15:00	101,57	82,18	17,98	1,41	1	0	0	1	1	1	1	1						1	0				1	1	27,61	18,25	
8/4/25 16:00	104,02	84,29	18,43	1,29	1	0	0	1	1		1	1						1	0				1	1	28,29	18,67	
8/4/25 17:00	105,83	89,21	15,83	0,79	1	0	0	1	1		1	1						1	0				1	1	29,38	22,40	
8/4/25 18:00	105,72	95,06	9,81	0,85	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	31,73	31,69	
8/4/25 19:00	106,96	98,67	8,21	0,08	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	32,00	32,02	
8/4/25 20:00	110,34	102,80	7,54	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	33,05	33,06	
8/4/25 21:00	105,26	94,49	10,77	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	33,98	31,26	
8/4/25 22:00	94,40	76,60	17,80	0,00	1	0	0	1	1		1							1	0			1	1	1	35,07	22,32	
8/4/25 23:00	79,15	62,42	16,73	0,00	1	0	0		1									1	0			1	1	1	27,31	19,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας άλλης μονάδας ΑΗΣ.

2) Λειτουργία ΑΕΡ Νο1, ΑΕΡ Νο3 και περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.