

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 9 Φεβρουάριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/2/25 0:00	67,82	66,60	1,21	0,00	1			1		1						0		1		1		1			12,68	12,29	
9/2/25 1:00	61,02	60,11	0,91	0,00	1			1		1						0		1		1			1		10,20	10,10	
9/2/25 2:00	58,11	56,99	1,13	0,00	1			1		1						0				1			1		10,69	10,84	
9/2/25 3:00	55,70	54,38	1,32	0,00	1			1		1						0				1			1		12,12	12,08	
9/2/25 4:00	54,36	52,13	2,23	0,00	1			1		1						0				1			1		10,64	10,66	
9/2/25 5:00	54,29	51,89	2,41	0,00	1			1		1						0				1			1		10,59	10,62	
9/2/25 6:00	57,17	54,37	2,80	0,00	1			1		1						0				1			1		13,49	13,49	
9/2/25 7:00	61,15	56,68	3,09	1,39	1			1		1						0				1			1		16,09	16,10	
9/2/25 8:00	68,46	55,61	3,02	9,83	1			1		1						0				1			1		15,00	14,92	
9/2/25 9:00	72,20	52,74	2,32	17,13	1			1		1						0				1			1		11,42	11,36	
9/2/25 10:00	75,17	49,37	4,53	21,27	1			1		1						0				1			1		11,91	9,58	
9/2/25 11:00	75,85	48,93	5,16	21,76	1			1		1						0				1			1		13,59	10,42	
9/2/25 12:00	76,94	48,45	6,57	21,92	1			1		1						0				1			1		14,17	11,44	
9/2/25 13:00	75,93	50,16	6,93	18,84	1			1		1						0				1			1		14,91	13,36	
9/2/25 14:00	73,44	46,81	9,69	16,94	1			1		1						0				1			1		17,30	12,80	
9/2/25 15:00	72,59	45,50	12,41	14,69	1			1		1						0				1			1		18,16	14,27	
9/2/25 16:00	75,04	55,51	11,58	7,95	1			1		1						0				1			1		22,11	21,48	
9/2/25 17:00	81,91	67,21	13,75	0,94	1			1		1						0			1	1			1		25,80	24,51	
9/2/25 18:00	93,61	77,48	16,13	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		28,33	28,01	
9/2/25 19:00	96,83	80,86	15,96	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		29,26	28,99	
9/2/25 20:00	96,55	79,80	16,75	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		32,17	28,93	
9/2/25 21:00	92,06	76,92	15,14	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		29,45	27,59	
9/2/25 22:00	83,50	73,37	10,12	0,00	1			1		1						0			1	1		1	1		26,93	24,19	
9/2/25 23:00	72,89	66,76	6,12	0,00	1			1		1						0			1			1	1		23,65	14,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π EUROWIND λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνίας του.