

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 9 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/4/25 0:00	68,20	54,55	13,65	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	20,92	13,78	
9/4/25 1:00	61,27	49,44	11,82	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	17,93	11,82	
9/4/25 2:00	57,99	49,38	8,60	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,98	8,67	
9/4/25 3:00	56,20	47,91	8,29	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,52	8,40	
9/4/25 4:00	55,16	47,12	8,03	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	12,30	8,25	
9/4/25 5:00	58,52	49,42	9,10	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	14,00	10,00	
9/4/25 6:00	66,26	53,07	13,17	0,02	1	0	0		1									1	0			1		1	20,25	14,56	
9/4/25 7:00	78,47	57,47	18,17	2,83	1	0	0		1									1	0			1		1	28,00	20,14	
9/4/25 8:00	85,05	55,64	20,02	9,39	1	0	0		1									1	0			1		1	30,74	20,52	
9/4/25 9:00	85,77	55,86	15,63	14,28	1	0	0		1									1	0			1		1	25,03	18,30	
9/4/25 10:00	91,27	58,21	14,14	18,91	1	0	0		1	1									0			1		1	18,96	15,48	
9/4/25 11:00	92,78	57,02	13,56	22,19	1	0	0		1		1								0			1		1	14,91	13,89	
9/4/25 12:00	92,62																										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Περικοπή Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων
2) Εκτακτη λειτουργία AEP 1 και AEP2 Λόγω συμβάντων στο δίκτυο διανομής.