

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/6/25 0:00	114,95	89,95	24,99	0,00	1	0	1	1			1			0				0		1	1	1		1	47,74	34,47	
9/6/25 1:00	106,82	82,72	24,10	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1	1		1	45,07	31,98	
9/6/25 2:00	101,89	78,13	23,76	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1	1		1	43,80	30,56	
9/6/25 3:00	99,09	73,82	25,27	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	44,32	29,68	
9/6/25 4:00	97,89	71,49	26,39	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	45,04	29,36	
9/6/25 5:00	100,87	74,01	26,85	0,00	1	0	1	1						0				0		1	1			1	45,90	30,21	
9/6/25 6:00	108,30	81,15	25,94	1,20	1	0	1	1						0				0	1	1	1			1	47,85	32,44	
9/6/25 7:00	125,36	95,93	23,70	5,73	1	0	1	1			1			0				0	1	1	1			1	46,69	37,25	
9/6/25 8:00	140,55	110,56	18,58	11,42	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1			1	42,92	41,84	
9/6/25 9:00	153,40	122,27	14,59	16,55	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1		1	1	43,00	42,78	
9/6/25 10:00	159,60	126,17	13,27	20,16	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	45,25	45,38	
9/6/25 11:00	162,00	125,11	14,24	22,66	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	45,52	45,61	
9/6/25 12:00	165,68	130,85	10,87	23,96	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	47,55	47,63	
9/6/25 13:00	170,26	131,09	15,06	24,11	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 14:00	171,35	129,09	18,90	23,35	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 15:00	166,89	125,83	19,61	21,45	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 16:00	167,16	128,90	20,02	18,24	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 17:00	169,71	135,13	20,91	13,68	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 18:00	171,93	141,53	22,30	8,10	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 19:00	167,52	140,81	24,30	2,41	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 20:00	164,61	140,97	23,52	0,11	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
9/6/25 21:00	157,34	133,33	24,00	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,03	47,15	
9/6/25 22:00	143,44	119,15	24,29	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0		1	1	1	1	1	47,14	43,01	
9/6/25 23:00	129,40	106,68	22,72	0,00	1	0	1	1	1					0				0		1	1	1	1	1	42,41	38,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Εκκίνηση ΑΕΡ2 για ισοκατανομή φορτίων ΑΗΣ-ΘΗΣ