

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 10 Ιανουάριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
10/1/25 0:00	56,76	55,06	1,70	0,00	1			1								0	1		1		1	1			12,15	12,05
10/1/25 1:00	51,35	49,69	1,65	0,00	1			1								0	1		1			1			10,41	10,35
10/1/25 2:00	49,26	47,87	1,39	0,00	1			1								0	1		1			1			11,96	11,90
10/1/25 3:00	47,92	46,00	1,91	0,00	1			1								0	1		1			1			10,79	10,86
10/1/25 4:00	47,79	45,68	2,11	0,00	1			1								0	1		1			1			10,80	10,75
10/1/25 5:00	49,21	47,39	1,82	0,00	1			1								0	1		1			1			12,01	12,03
10/1/25 6:00	55,95	53,65	2,29	0,00	1			1								0	1		1			1			15,53	13,51
10/1/25 7:00	64,88	62,39	1,99	0,50	1			1	1							0	1		1			1			12,93	12,81
10/1/25 8:00	68,13	58,20	2,96	6,97	1			1	1							0	1		1			1			9,90	9,69
10/1/25 9:00	70,65	53,20	3,70	13,75	1			1	1							0	1		1						12,26	12,38
10/1/25 10:00	70,44	50,12	2,23	18,08	1			1	1							0	1		1						8,60	8,15
10/1/25 11:00	69,83	46,76	2,65	20,42	1			1	1							0	1		1						5,56	5,18
10/1/25 12:00	68,17	44,11	3,51	20,56	1			1								0	1		1				1		7,50	7,34
10/1/25 13:00	67,50	43,27	3,17	21,06	1			1								0	1		1				1		9,23	9,24
10/1/25 14:00	66,60	45,48	3,11	18,01	1			1								0	1		1				1		11,23	11,26
10/1/25 15:00	65,19	50,32	3,55	11,33	1			1								0	1		1				1		16,53	16,64
10/1/25 16:00	68,57	60,64	4,63	3,31	1			1								0	1		1				1		20,21	19,81
10/1/25 17:00	77,17	70,73	6,42	0,02	1			1								0	1		1		1		1		21,28	20,96
10/1/25 18:00	82,06	77,28	4,78	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		23,22	23,27
10/1/25 19:00	83,71	81,91	1,80	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		24,97	24,95
10/1/25 20:00	82,57	80,49	2,08	0,00	1			1			1					0	1		1		1		1		23,81	23,80
10/1/25 21:00	77,91	76,72	1,18	0,00	1						1					0	1		1		1		1		22,79	22,76
10/1/25 22:00	72,44	71,30	1,14	0,00	1						1					0	1		1		1		1		18,93	18,85
10/1/25 23:00	64,62	63,64	0,98	0,00	1						1					0	1		1		1		1		11,94	11,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις