

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωρίσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
10/2/25 0:00	63,14	58,56	4,58	0,00	1			1		1						0			1	1		1			18,99	12,25				
10/2/25 1:00	56,70	52,18	4,52	0,00	1			1		1						0			1			1			15,19	10,36				
10/2/25 2:00	55,13	49,73	5,39	0,00	1			1		1						0			1			1			12,23	9,82				
10/2/25 3:00	54,20	47,44	6,75	0,00	1			1		1						0			1			1			15,06	8,85				
10/2/25 4:00	53,20	45,90	7,29	0,00	1			1		1						0			1			1			12,97	7,89				
10/2/25 5:00	53,97	46,70	7,26	0,00	1			1		1						0			1			1			12,19	8,64				
10/2/25 6:00	61,35	53,80	7,55	0,00	1			1		1						0			1			1			26,29	15,94				
10/2/25 7:00	72,77	63,98	7,39	1,40	1			1		1						0			1			1	1		27,83	21,24				
10/2/25 8:00	76,89	60,37	6,76	9,75	1			1		1						0			1			1	1		22,22	16,27				
10/2/25 9:00	79,68	57,66	6,10	15,92	1			1		1						0			1			1	1		15,80	12,94				
10/2/25 10:00	80,04	55,30	6,62	18,12	1			1		1						0			1				1		19,19	17,50				
10/2/25 11:00	77,23	50,52	8,09	18,63	1			1		1						0			1				1		18,61	14,91				
10/2/25 12:00	80,39	53,37	7,06	19,95	1			1		1						0			1				1		17,48	16,85				
10/2/25 13:00	80,15	53,40	8,02	18,74	1			1		1						0			1				1		18,54	17,77				
10/2/25 14:00	80,25	54,09	8,98	17,17	1			1		1						0			1				1		21,27	19,51				
10/2/25 15:00	80,19	56,45	9,36	14,37	1			1		1						0			1				1		22,81	22,00				
10/2/25 16:00	82,84	65,42	8,68	8,75	1			1		1						0	1		1				1		23,98	23,10				
10/2/25 17:00	88,77	80,66	7,03	1,08	1			1		1						0	1		1			1	1		26,22	25,89				
10/2/25 18:00	99,97	95,51	4,45	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		28,58	27,79				
10/2/25 19:00	103,30	100,33	2,97	0,00	1			1	1	1			1			0	1		1			1	1		9,61	5,51				
10/2/25 20:00	103,76	101,76	2,00	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		29,63	29,87				
10/2/25 21:00	98,48	96,09	2,39	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		26,41	26,30				
10/2/25 22:00	88,91	86,88	2,02	0,00	1			1	1	1						0	1		1			1	1		16,84	16,61				
10/2/25 23:00	77,24	75,14	2,10	0,00	1			1	1							0	1		1			1	1		15,23	15,26				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω εργασιών στις επικοινωνίες SCADA ΚΚΦ
1. Περιορισμός Α/Π (18:00-20:00) λόγω εργασιών στις επικοινωνίες SCADA