

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																								Δευτέρα, 10 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΙΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ															
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
10/3/25 0:00	51,26	49,89	1,36	0,00	1	0		1												1						8,96	8,84			
10/3/25 1:00	47,01	45,22	1,79	0,00	1	0		1												1						8,54	8,17			
10/3/25 2:00	45,73	42,16	3,56	0,00	1	0		1												1						8,63	6,93			
10/3/25 3:00	45,02	41,14	3,88	0,00	1	0		1												1						9,38	6,23			
10/3/25 4:00	44,86	41,16	3,70	0,00	1	0		1												1						9,48	6,10			
10/3/25 5:00	42,20	38,65	3,54	0,00	1	0		1												1						9,08	6,54			
10/3/25 6:00	50,28	47,02	3,03	0,23	1	0				1	1									1						10,52	11,02			
10/3/25 7:00	58,89	51,86	1,66	5,37	1	0	1			1	1	1														6,99	8,77			
10/3/25 8:00	63,35	49,30	1,74	12,31	1	0	1				1	1														13,30	13,31			
10/3/25 9:00	65,84	47,85	1,76	16,22	1	0	1				1	1														14,07	14,03			
10/3/25 10:00	65,96	44,93	1,51	19,52	1	0	1				1	1														10,82	10,73			
10/3/25 11:00	66,01	43,64	1,09	21,27	1	0	1				1	1														9,00	8,97			
10/3/25 12:00	67,33	44,36	1,21	21,76	1	0	1				1	1														9,83	9,77			
10/3/25 13:00	66,13	42,61	1,13	22,40	1	0	1				1	1														9,48	9,31			
10/3/25 14:00	63,99	40,36	1,22	22,40	1	0	1				1	1														6,43	6,46			
10/3/25 15:00	60,81	41,79	0,61	18,41	1	0	1					1								1						4,31	4,16			
10/3/25 16:00	60,34	47,13	0,75	12,46	1	0	1					1								1						8,71	8,10			
10/3/25 17:00	61,07	57,26	0,19	3,62	1	0	1				1	1		1						1						8,58	7,29			
10/3/25 18:00	68,52	68,48	0,00	0,04	1	0	1				1	1								1						15,05	14,82			
10/3/25 19:00	74,21	74,21	0,00	0,00	1	0	1													1	1	1				19,84	19,35			
10/3/25 20:00	75,19	75,18	0,01	0,00	1	0	1				1									1		1				22,50	22,50			
10/3/25 21:00	71,85	71,75	0,09	0,00	1	0	1				1									1		1				20,61	20,58			
10/3/25 22:00	66,21	65,97	0,24	0,00	1	0	1				1									1		1				15,11	15,04			
10/3/25 23:00	58,68	58,27	0,41	0,00	1	0	1													1		1				12,04	11,97			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No1 AEP No2 AEP No3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Δοκιμαστική λειτουργία AEP Νο5 παράλληλα με λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 για ασφάλεια.