

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
10/4/25 0:00	75,31	64,03	11,27	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	11,61	11,29			
10/4/25 1:00	68,49	58,33	10,16	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	10,14	10,25			
10/4/25 2:00	65,54	55,88	9,66	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	9,54	9,81			
10/4/25 3:00	64,01	54,50	9,50	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	9,45	9,57			
10/4/25 4:00	63,45	54,23	9,22	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	9,30	9,49			
10/4/25 5:00	65,97	56,35	9,62	0,00	1	0	0		1									0	1		1		1	10,15	9,87			
10/4/25 6:00	72,84	61,53	11,29	0,03	1	0	0		1									0	1		1		1	12,05	12,12			
10/4/25 7:00	85,43	65,89	16,22	3,32	1	0	0		1									0	1		1		1	17,71	18,07			
10/4/25 8:00	93,31	64,27	17,71	11,34	1	0	0		1									0	1		1		1	19,01	18,22			
10/4/25 9:00	96,76	62,85	17,11	16,79	1	0	0		1									0	1		1		1	18,51	17,38			
10/4/25 10:00	97,16	59,01	17,27	20,88	1	0	0		1									0	1		1		1	18,87	17,46			
10/4/25 11:00	96,87	55,90	17,25	23,72	1	0	0		1									0	1		1		1	17,59	17,41			
10/4/25 12:00	96,39	54,16	17,10	25,13	1	0	0		1									0	1		1		1	17,23	17,31			
10/4/25 13:00	95,80	53,43	17,02	25,34	1	0	0		1									0	1		1		1	17,03	17,20			
10/4/25 14:00	94,65	53,40	16,89	24,35	1	0	0		1									0	1		1		1	16,88	17,02			
10/4/25 15:00	91,78	53,62	16,35	21,82	1	0	0		1									0	1		1		1	16,20	16,49			
10/4/25 16:00	91,22	57,08	16,12	18,01	1	0	0		1									0	1		1		1	15,97	16,39			
10/4/25 17:00	93,35	63,59	16,98	12,78	1	0	0		1									0	1		1		1	17,67	18,01			
10/4/25 18:00	96,05	71,77	18,98	5,30	1	0	0	1	1									0	1		1		1	19,86	19,28			
10/4/25 19:00	103,05	79,27	23,41	0,38	1	0	0	1	1									0	1		1		1	25,33	25,24			
10/4/25 20:00	111,88	81,49	30,39	0,00	1	0	0	1	1									0	1		1		1	35,51	32,60			
10/4/25 21:00	108,63	80,21	28,43	0,00	1	0	0	1	1									0	1		1		1	39,15	31,47			
10/4/25 22:00	100,25	74,97	25,28	0,00	1	0	0	1	1									0	1		1		1	32,94	26,06			
10/4/25 23:00	88,16	70,22	17,94	0,00	1	0	0	1	1									0	1		1		1	19,26	18,41			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Περιορισμός Α/Π λόγω θυελλωδών ανέμων (ταλάντωση συχνότητας).