

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τρίτη, 10 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/6/25 0:00	117,44	91,81	25,63	0,00	1		1	1	1											1	1	1		1	47,01	35,17	
10/6/25 1:00	109,38	83,98	25,40	0,00	1		1	1												1	1	1		1	48,30	32,77	
10/6/25 2:00	105,12	80,40	24,72	0,00	1		1	1												1	1	1		1	47,49	31,52	
10/6/25 3:00	101,79	74,16	27,63	0,00	1		1	1												1	1	1		1	48,55	30,50	
10/6/25 4:00	100,26	71,65	28,61	0,00	1		1	1												1	1			1	48,35	30,03	
10/6/25 5:00	103,25	76,06	27,20	0,00	1		1	1												1	1			1	48,52	30,93	
10/6/25 6:00	111,69	83,41	27,11	1,17	1		1	1												1	1	1		1	47,90	33,46	
10/6/25 7:00	130,54	97,42	27,41	5,71	1		1	1			1									1	1	1	1	1	47,95	39,10	
10/6/25 8:00	147,07	111,13	24,41	11,54	1		1	1			1									1	1	1	1	1	48,26	44,04	
10/6/25 9:00	156,16	117,44	21,78	16,94	1		1	1			1									1	1	1	1	1	47,57	46,03	
10/6/25 10:00	165,27	123,94	20,65	20,68	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,52	
10/6/25 11:00	168,01	125,12	19,80	23,08	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 12:00	171,05	126,82	19,87	24,36	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 13:00	174,89	129,56	20,82	24,52	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 14:00	173,94	128,65	21,52	23,77	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 15:00	169,06	125,79	21,53	21,74	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 16:00	169,69	129,52	21,56	18,61	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 17:00	171,57	136,58	20,87	14,11	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 18:00	173,17	143,19	21,60	8,38	1		1	1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 19:00	169,66	145,35	21,84	2,48	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 20:00	166,46	145,50	20,87	0,10	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
10/6/25 21:00	159,17	138,82	20,35	0,00	1		1	1	1		1									1	1	1	1	1	47,85	47,56	
10/6/25 22:00	144,93	124,17	20,76	0,00	1		1	1	1		1									1		1	1	1	44,22	43,24	
10/6/25 23:00	131,01	107,92	23,09	0,00	1		1	1	1											1	1	1	1	1	45,53	39,26	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης