

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/2/25 0:00	65,23	63,01	2,22	0,00	1			1								0	1		1			1	1		8,67	9,62	
11/2/25 1:00	58,07	55,61	2,46	0,00	1			1					1			0	1		1				1		14,36	14,24	
11/2/25 2:00	55,67	51,96	3,71	0,00	1			1					1			0	1		1				1		13,78	13,66	
11/2/25 3:00	53,77	50,29	3,49	0,00	1			1					1			0	1		1				1		12,02	11,80	
11/2/25 4:00	52,96	48,85	4,11	0,00	1			1					1			0	1		1				1		11,72	10,98	
11/2/25 5:00	54,91	49,62	5,29	0,00	1			1					1			0	1		1				1		13,65	12,89	
11/2/25 6:00	62,74	57,56	5,18	0,00	1			1					1			0	1		1				1		17,13	16,89	
11/2/25 7:00	72,99	64,16	7,08	1,75	1			1					1			0	1		1			1	1		21,51	21,48	
11/2/25 8:00	77,66	58,72	9,00	9,94	1			1					1			0	1		1			1	1		20,73	20,59	
11/2/25 9:00	79,63	52,02	10,83	16,78	1			1					1			0	1		1				1		21,76	20,82	
11/2/25 10:00	77,64	45,94	12,15	19,55	1			1					1			0	1		1				1		20,17	17,82	
11/2/25 11:00	77,43	43,30	11,85	22,29	1			1					1			0			1				1		26,10	20,47	
11/2/25 12:00	79,52	45,44	10,53	23,55	1			1					1			0			1				1		22,50	21,30	
11/2/25 13:00	80,49	42,02	15,24	23,23	1			1					1			0			1				1		28,03	22,43	
11/2/25 14:00	81,45	44,91	15,29	21,26	1			1					1			0			1				1		34,56	24,32	
11/2/25 15:00	83,27	42,53	21,78	18,97	1			1					1			0			1				1		34,11	24,92	
11/2/25 16:00	86,08	49,45	25,21	11,42	1			1					1			0			1				1		32,62	25,75	
11/2/25 17:00	92,40	63,92	27,08	1,41	1			1					1			0	1		1				1		32,41	27,67	
11/2/25 18:00	104,10	74,58	29,51	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		35,21	31,17	
11/2/25 19:00	107,69	76,74	30,95	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		38,41	32,25	
11/2/25 20:00	107,49	76,37	31,12	0,00	1			1					1			0	1		1			1	1		36,59	32,24	
11/2/25 21:00	101,41	71,50	29,91	0,00	1			1					1			0	1	1	1			1	1		34,35	30,37	
11/2/25 22:00	91,31	66,42	24,89	0,00	1			1					1			0	1	1	1			1	1		25,54	25,26	
11/2/25 23:00	79,07	63,36	15,72	0,00	1			1					1			0	1		1			1			14,62	15,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 λόγω μη διαθεσιμότητας D3-5AHS
2. Περιορισμός Α/Π 22:00-24:00 λόγω ταλάντωσης συχνότητας