

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 11 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/3/25 0:00	52,12	51,85	0,27	0,00	1	0	1											1		1			6,32	6,28	
11/3/25 1:00	48,03	47,80	0,22	0,00	1	0	1											1					9,26	9,20	
11/3/25 2:00	45,97	45,66	0,31	0,00	1	0	1											1					7,09	7,06	
11/3/25 3:00	44,20	43,87	0,33	0,00	1	0	1											1					5,54	5,30	
11/3/25 4:00	44,01	43,72	0,29	0,00	1	0	1											1					5,73	5,13	
11/3/25 5:00	44,32	43,59	0,73	0,00	1	0	1											1					5,88	5,42	
11/3/25 6:00	48,44	46,52	1,72	0,20	1	0	1				1	1				1							6,24	5,86	
11/3/25 7:00	56,00	48,76	2,75	4,50	1	0	1				1	1											14,48	14,26	
11/3/25 8:00	58,69	46,55	3,10	9,03	1	0	1				1	1											14,10	13,89	
11/3/25 9:00	61,16	43,58	3,00	14,57	1	0	1				1	1											14,90	10,84	
11/3/25 10:00	61,84	39,37	4,05	18,41	1	0	1				1	1											19,18	7,71	
11/3/25 11:00	63,37	38,62	3,95	20,80	1	0	1				1	1											20,90	6,80	
11/3/25 12:00	67,64	37,98	7,98	21,68	1	0	1				1	1											12,04	8,57	
11/3/25 13:00	66,71	36,46	6,90	23,34	1	0	1				1	1											8,51	7,13	
11/3/25 14:00	65,94	39,61	4,09	22,24	1	0	1					1						1					4,51	4,96	
11/3/25 15:00	63,04	41,28	3,57	18,19	1	0	1					1						1					4,12	4,68	
11/3/25 16:00	62,18	43,86	6,91	11,42	1	0	1					1						1					10,69	8,52	
11/3/25 17:00	62,87	49,76	9,26	3,85	1	0	1					1						1					14,88	11,34	
11/3/25 18:00	70,33	66,98	3,32	0,03	1	0	1				1	1			1			1					3,49	3,50	
11/3/25 19:00	75,56	71,01	4,54	0,00	1	0	1				1							1		1			6,24	6,51	
11/3/25 20:00	76,14	67,81	8,32	0,00	1	0	1				1							1		1			20,55	20,59	
11/3/25 21:00	72,25	62,23	10,01	0,00	1	0	1				1							1		1			21,62	21,21	
11/3/25 22:00	66,41	56,18	10,23	0,00	1	0	1											1		1			20,51	19,39	
11/3/25 23:00	58,84	48,70	10,13	0,00	1	0												1		1			20,20	15,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 & AEP Νο3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Δοκιμαστική λειτουργία AEP Νο6 παράλληλα με λειτουργία AEP Νο2 και AEP Νο3 για ασφάλεια.
3. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση.
4. Περιορισμός Α/Π λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ & λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας του AEP 6.