

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/4/25 0:00	76,96	64,82	12,14	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	21,58	15,14
11/4/25 1:00	70,12	57,93	12,19	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	18,32	13,67
11/4/25 2:00	67,26	57,42	9,84	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	18,02	13,41
11/4/25 3:00	65,03	57,19	7,83	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	15,89	12,95
11/4/25 4:00	64,26	56,11	8,15	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	16,09	12,81
11/4/25 5:00	66,83	63,21	3,62	0,00	1	0	0	1	0								0	1		1		1	13,97	13,31
11/4/25 6:00	73,52	67,04	6,43	0,04	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	21,36	21,43
11/4/25 7:00	83,59	70,22	10,97	2,40	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	24,53	23,38
11/4/25 8:00	91,59	72,43	11,31	7,85	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	17,37	14,64
11/4/25 9:00	98,31	76,76	14,28	7,27	1	0	0	1	0		1	1					0	1		1		1	20,25	15,71
11/4/25 10:00	98,83	67,73	13,64	17,46	1	0	0	1	0		1	1					0	1		1		1	21,36	15,78
11/4/25 11:00	97,83	61,38	15,71	20,74	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	21,27	17,27
11/4/25 12:00	96,72	58,06	17,08	21,58	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	18,21	17,37
11/4/25 13:00	97,37	55,93	17,29	24,15	1	0	0	1	0		1	24,15					0	1		1		1	17,45	18,01
11/4/25 14:00	95,97	54,70	17,14	24,14	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	17,28	17,24
11/4/25 15:00	92,03	56,46	13,80	21,77	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	13,16	13,91
11/4/25 16:00	91,54	59,71	14,69	17,14	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	15,56	15,58
11/4/25 17:00	94,11	63,90	17,77	12,44	1	0	0	1	0		1						0	1		1		1	18,73	18,50
11/4/25 18:00	97,25	70,88	20,44	5,93	1	0	0	1	0		1	5,93					0	1		1		1	21,84	21,50
11/4/25 19:00	104,43	80,36	23,55	0,52	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	28,73	25,39
11/4/25 20:00	112,44	84,47	27,97	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	33,00	29,14
11/4/25 21:00	109,82	84,50	25,32	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	25,86	25,21
11/4/25 22:00	100,53	80,33	20,20	0,00	1	0	0	1	0		1	0,00				1	0	1		1		1	19,86	20,14
11/4/25 23:00	90,15	72,23	17,92	0,00	1	0	0	1	0		1					1	0	1		1		1	18,21	17,99

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ από 00:00 - 24:00 λόγω αστάθειας ανέμου.
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 λόγω εργασιών στο δίκτυο ατμου του ΘΗΣ.
3. Λειτουργία ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.