

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
11/6/25 0:00	120,03	93,90	26,13	0,00	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	47,59	35,97
11/6/25 1:00	112,89	86,23	26,66	0,00	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,48	33,81
11/6/25 2:00	108,27	79,80	28,47	0,00	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,55	32,46
11/6/25 3:00	105,30	75,56	29,74	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,55	31,57
11/6/25 4:00	103,61	75,09	28,52	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,31	31,07
11/6/25 5:00	106,08	79,08	26,99	0,00	1	0		1	1					0				0		1		1		1	48,42	31,82
11/6/25 6:00	114,54	86,98	26,34	1,22	1	0		1	1					0				0	1	1		1		1	48,41	33,94
11/6/25 7:00	134,31	103,61	25,03	5,67	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	46,97	40,24
11/6/25 8:00	151,23	114,74	25,22	11,28	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1		1	48,06	45,30
11/6/25 9:00	166,08	125,73	23,90	16,45	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,50
11/6/25 10:00	172,03	129,06	22,64	20,33	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 11:00	173,52	129,39	21,33	22,80	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 12:00	176,89	133,76	19,07	24,07	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 13:00	182,14	137,42	20,51	24,21	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 14:00	181,71	137,86	20,47	23,38	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 15:00	177,48	135,38	20,80	21,31	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 16:00	176,09	136,08	21,85	18,16	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 17:00	177,15	141,27	22,14	13,74	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 18:00	177,34	146,28	22,82	8,24	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 19:00	171,18	146,21	22,48	2,49	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 20:00	166,71	142,62	24,00	0,09	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/6/25 21:00	159,57	133,16	26,41	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1	1	1	1	1	48,55	47,65
11/6/25 22:00	146,21	119,60	26,61	0,00	1	0	1	1	1		1			0				0	1	1		1	1	1	48,55	43,86
11/6/25 23:00	132,62	106,78	25,84	0,00	1	0	1	1	1					0				0	1	1		1		1	48,52	39,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις