

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
12/2/25 0:00	66,90	54,85	12,05	0,00	1			1	1				1			0	1		1			1			10,59	11,25
12/2/25 1:00	59,37	50,81	8,56	0,00	1			1	1							0	1		1						8,50	8,89
12/2/25 2:00	57,17	48,91	8,26	0,00	1			1	1							0	1		1						8,69	8,55
12/2/25 3:00	55,48	47,27	8,21	0,00	1			1	1							0	1		1						8,57	8,30
12/2/25 4:00	54,73	46,86	7,88	0,00	1			1	1							0	1		1						8,70	8,19
12/2/25 5:00	56,29	48,17	8,12	0,00	1			1	1							0	1		1						8,63	8,41
12/2/25 6:00	64,04	52,18	11,87	0,00	1			1	1							0	1		1						13,59	14,35
12/2/25 7:00	75,99	52,09	21,81	2,08	1			1	1							0	1		1						22,99	22,76
12/2/25 8:00	81,91	49,60	21,30	11,00	1			1	1							0	1		1						20,90	21,44
12/2/25 9:00	84,77	46,28	20,80	17,69	1			1	1							0	1		1						20,26	20,81
12/2/25 10:00	83,56	47,16	16,29	20,11	1			1	1							0	1		1						16,28	16,68
12/2/25 11:00	84,18	45,25	16,53	22,40	1			1	1							0	1		1						16,42	16,84
12/2/25 12:00	89,40	46,63	17,38	25,39	1			1	1							0	1		1						17,69	17,86
12/2/25 13:00	90,22	47,35	17,72	25,14	1			1	1							0	1		1						18,03	18,18
12/2/25 14:00	91,24	49,79	19,49	21,97	1			1	1							0	1		1						20,36	20,04
12/2/25 15:00	91,38	54,27	19,77	17,34	1			1	1							0	1		1						20,90	20,07
12/2/25 16:00	93,40	63,18	20,26	9,96	1			1	1							0	1		1			1			21,57	20,50
12/2/25 17:00	98,97	81,41	16,42	1,14	1			1	1				1			0	1	1	1			1			15,53	16,33
12/2/25 18:00	109,81	91,86	17,94	0,00	1			1	1				1			0	1	1	1			1			19,27	21,76
12/2/25 19:00	113,30	81,91	31,38	0,00	1			1	1				1			0	1	1	1			1			38,11	33,96
12/2/25 20:00	112,52	78,88	33,64	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			34,70	33,77
12/2/25 21:00	105,83	74,27	31,56	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			31,66	31,74
12/2/25 22:00	94,69	66,42	28,26	0,00	1			1	1				1			0		1	1			1			27,75	28,37
12/2/25 23:00	81,67	59,41	22,26	0,00	1			1	1							0		1	1			1			22,50	22,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω απώλειας επικοινωνιών με όλα τα ΑΠΕ για ασφάλεια Συστήματος
2. Περιορισμός Α/Π (00:00-24:00) λόγω αστάθειας ανέμου και ταλάντωσης συχνότητας