

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																						Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/3/25 0:00	51,74	40,60	11,14	0,00	1	0	1													1						19,13	12,75	
12/3/25 1:00	47,08	38,68	8,40	0,00	1	0	1													1						9,39	8,29	
12/3/25 2:00	45,44	38,98	6,46	0,00	1	0	1													1						7,42	6,61	
12/3/25 3:00	44,45	38,84	5,61	0,00	1	0	1													1						6,17	5,68	
12/3/25 4:00	43,91	39,04	4,86	0,00	1	0	1													1						5,09	5,08	
12/3/25 5:00	45,45	39,48	5,96	0,00	1	0	1													1						6,90	6,64	
12/3/25 6:00	49,84	43,14	6,44	0,26	1	0	1				1							1		1						7,60	8,54	
12/3/25 7:00	58,22	42,08	11,90	4,25	1	0	1				1	1														16,73	15,26	
12/3/25 8:00	63,07	37,45	14,86	10,77	1	0	1				1	1														22,88	15,52	
12/3/25 9:00	65,24	37,04	12,34	15,86	1	0	1				1	1														18,14	12,56	
12/3/25 10:00	66,02	37,95	8,94	19,13	1	0	1				1	1														8,94	7,99	
12/3/25 11:00	65,58	36,80	7,53	21,25	1	0	1				1	1														9,48	7,84	
12/3/25 12:00	66,69	38,08	6,91	21,70	1	0	1				1	1														7,39	6,99	
12/3/25 13:00	65,42	37,54	6,38	21,50	1	0	1				1	1														6,76	6,53	
12/3/25 14:00	63,53	38,05	4,37	21,11	1	0	1				1									1						4,57	4,49	
12/3/25 15:00	61,61	39,28	4,45	17,88	1	0	1				1									1						5,67	5,24	
12/3/25 16:00	60,81	43,67	5,94	11,19	1	0	1													1						6,84	6,21	
12/3/25 17:00	62,35	50,00	9,78	2,57	1	0	1													1						20,44	16,62	
12/3/25 18:00	70,39	60,17	10,20	0,02	1	0	1													1			1			42,02	21,03	
12/3/25 19:00	75,23	66,10	9,12	0,00	1	0	1													1			1			36,22	22,49	
12/3/25 20:00	75,48	63,52	11,95	0,00	1	0	1													1			1			45,26	22,56	
12/3/25 21:00	71,62	55,32	16,30	0,00	1	0	1													1			1			34,91	21,43	
12/3/25 22:00	65,33	48,78	16,55	0,00	1	0	1													1			1			16,81	16,39	
12/3/25 23:00	57,44	43,20	14,24	0,00	1	0	1													1						15,05	14,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 & AEP Νο3 λόγω απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.
2. Περιορισμός παραγωγής Φ/Β κοινοτήτων λόγω προβλήματος στη Μέση Τάση.
3. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλαντώσεων και απομόνωσης του ΘΗΣ για εργασίες σε ΓΜ.