

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 13 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
13/4/25 0:00	79,15	75,30	3,85	0,00	1	0	0	1	1	1	1	1					0					1	3,58	3,95			
13/4/25 1:00	72,69	69,33	3,36	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	4,03	3,63			
13/4/25 2:00	69,67	66,26	3,41	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	3,43	3,48			
13/4/25 3:00	67,22	63,91	3,31	0,00	1	0	0	1	1		1	1					0					1	3,02	3,35			
13/4/25 4:00	65,80	62,63	3,17	0,00	1	0	0	1	1		1						0					1	2,62	3,28			
13/4/25 5:00	67,91	64,61	3,30	0,00	1	0	0	1	1		1						0					1	2,51	3,38			
13/4/25 6:00	72,34	64,92	7,34	0,08	1	0	0	1	1		1						0					1	8,23	9,31			
13/4/25 7:00	79,70	61,37	14,99	3,34	1	0	0	1	1								0	1				1	17,28	16,83			
13/4/25 8:00	86,36	55,54	20,75	10,07	1	0	0		1								0	1		1		1	24,01	24,21			
13/4/25 9:00	88,85	51,12	21,83	15,91	1	0	0		1								0	1		1		1	31,80	26,33			
13/4/25 10:00	90,18	50,54	20,42	19,22	1	0	0		1								0	1		1		1	37,35	24,84			
13/4/25 11:00	90,45	51,57	16,89	21,99	1	0	0		1								0	1		1		1	31,59	22,32			
13/4/25 12:00	90,13	48,21	18,48	23,44	1	0	0		1								0	1		1		1	26,57	19,43			
13/4/25 13:00	90,04	49,01	17,30	23,73	1	0	0		1								0	1		1		1	22,24	18,21			
13/4/25 14:00	87,20	50,91	12,96	23,33	1	0	0		1								0	1		1		1	15,40	13,67			
13/4/25 15:00	84,09	51,67	10,76	21,66	1	0	0		1								0	1		1		1	14,43	11,75			
13/4/25 16:00	83,82	53,60	11,30	18,91	1	0	0		1								0	1		1		1	16,58	11,71			
13/4/25 17:00	86,42	61,52	10,88	14,02	1	0	0		1								0	1		1		1	12,93	12,07			
13/4/25 18:00	88,33	73,25	8,41	6,66	1	0	0	1	1								0	1		1		1	15,94	13,78			
13/4/25 19:00	93,07	82,21	10,30	0,57	1	0	0	1	1								0	1		1		1	30,57	27,78			
13/4/25 20:00	102,07	79,21	22,86	0,00	1	0	0	1	1		1						0	1		1		1	41,30	30,57			
13/4/25 21:00	101,68	82,50	19,18	0,00	1	0	0	1	1		1						0	1		1		1	35,81	30,43			
13/4/25 22:00	94,40	74,23	20,17	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	41,89	28,27			
13/4/25 23:00	84,97	64,74	20,23	0,00	1	0	0	1	1								0	1		1		1	27,54	21,40			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π: από 00:00-08:00 λόγω κακοκαιρίας, από 12:00-19:00 λόγω μη συμμόρφωσης θερμικού παραγωγού στο ΤΕ λόγω κακής ποιότητας καυσίμου και 22:00-24:00 λόγω αστάθειας ανέμου
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 , ΑΕΡ3 και ΑΕΡ2 λόγω κακοκαιρίας