

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/6/25 0:00	123,07	99,03	24,04	0,00	1			1	1			1								1	1	1	1	1	47,15	36,89	
13/6/25 1:00	115,28	90,39	24,90	0,00	1			1	1			1								1	1	1		1	46,89	34,54	
13/6/25 2:00	111,49	83,49	28,00	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,15	33,43	
13/6/25 3:00	108,53	79,10	29,43	0,00	1			1	1											1	1	1		1	47,70	32,51	
13/6/25 4:00	106,85	78,45	28,41	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,35	32,03	
13/6/25 5:00	109,05	81,70	27,35	0,00	1			1	1											1	1	1		1	48,08	32,64	
13/6/25 6:00	117,05	89,57	26,29	1,19	1			1	1											1	1	1		1	47,97	35,07	
13/6/25 7:00	136,20	103,65	26,66	5,88	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	40,78	
13/6/25 8:00	153,91	115,61	26,57	11,73	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,53	46,09	
13/6/25 9:00	168,27	125,74	25,56	16,97	1			1	1		1									1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 10:00	174,22	127,81	25,70	20,71	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 11:00	174,84	124,65	27,01	23,17	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 12:00	179,82	127,17	28,01	24,65	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 13:00	183,94	130,63	28,40	24,92	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 14:00	183,46	130,40	28,95	24,12	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 15:00	178,22	128,42	27,64	22,16	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 16:00	178,07	131,41	27,65	19,01	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 17:00	180,61	138,03	28,34	14,25	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 18:00	181,87	144,32	28,97	8,59	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 19:00	177,00	143,31	30,93	2,76	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 20:00	171,89	138,75	33,04	0,10	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/6/25 21:00	163,86	132,54	31,31	0,00	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	48,29	
13/6/25 22:00	149,08	119,04	30,03	0,00	1			1	1		1								1	1	1	1	1	1	48,55	44,72	
13/6/25 23:00	135,61	106,82	28,79	0,00	1			1	1		1								1	1		1	1	1	48,55	40,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις