

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
14/1/25 0:00	54,17	46,77	7,40	0,00	1			1	1							0			1				1		10,60	10,44				
14/1/25 1:00	48,92	43,58	5,34	0,00	1			1	1							0			1						8,54	8,55				
14/1/25 2:00	47,24	42,95	4,29	0,00	1			1	1							0			1						9,12	9,05				
14/1/25 3:00	45,54	39,89	5,65	0,00	1			1	1							0			1						7,51	7,27				
14/1/25 4:00	45,55	39,24	6,32	0,00	1			1	1							0			1						7,50	7,44				
14/1/25 5:00	47,48	42,37	5,11	0,00	1			1	1							0			1						9,22	9,27				
14/1/25 6:00	53,65	47,25	6,40	0,00	1			1	1							0			1				1		12,53	12,22				
14/1/25 7:00	63,31	54,70	8,48	0,12	1			1	1				1			0			1				1		16,24	15,93				
14/1/25 8:00	68,22	50,66	16,34	1,23	1			1	1				1			0			1				1		18,34	18,35				
14/1/25 9:00	71,50	50,38	16,46	4,66	1			1	1				1			0			1				1		18,99	18,96				
14/1/25 10:00	71,96	46,45	17,13	8,39	1			1	1				1			0			1						20,44	20,23				
14/1/25 11:00	71,49	45,29	16,69	9,51	1			1	1				1			0			1						18,87	19,01				
14/1/25 12:00	71,93	46,80	14,62	10,51	1			1	1				1			0			1						18,25	18,43				
14/1/25 13:00	70,09	49,32	12,02	8,75	1			1	1				1			0			1						18,23	18,22				
14/1/25 14:00	70,11	50,64	12,67	6,81	1			1	1				1			0			1						20,22	20,02				
14/1/25 15:00	73,04	54,90	14,55	3,58	1			1	1				1			0			1						21,83	21,83				
14/1/25 16:00	77,35	62,72	13,75	0,89	1			1	1				1			0			1				1		23,05	22,95				
14/1/25 17:00	83,40	73,65	9,74	0,01	1			1	1				1	1		0			1				1		14,28	14,24				
14/1/25 18:00	85,69	79,38	6,31	0,00	1				1	1			1			0			1				1		25,16	25,19				
14/1/25 19:00	85,72	82,30	3,42	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		21,60	21,32				
14/1/25 20:00	84,63	74,23	10,40	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		19,43	19,39				
14/1/25 21:00	79,08	66,84	12,23	0,00	1				1	1			1			0			1		1		1		16,27	16,16				
14/1/25 22:00	70,58	63,47	7,11	0,00	1				1	1			1			0					1		1		11,05	10,85				
14/1/25 23:00	61,14	57,25	3,89	0,00	1					1			1			0					1		1		11,71	11,60				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π για εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας AEP No 3 μετά απο αποκατάσταση βλάβης.