

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 14 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
14/6/25 0:00	124,90	96,38	28,52	0,00	1			1	1										1	1		1	1	1	47,63	37,42
14/6/25 1:00	117,59	89,12	28,46	0,00	1			1	1										1	1		1		1	47,90	35,22
14/6/25 2:00	112,73	83,11	29,62	0,00	1			1	1										1	1		1		1	48,36	33,80
14/6/25 3:00	109,20	80,65	28,55	0,00	1			1	1										1	1		1		1	46,24	32,72
14/6/25 4:00	106,69	83,30	23,39	0,00	1			1	1										1	1		1		1	37,33	31,98
14/6/25 5:00	109,36	80,67	28,69	0,00	1			1	1										1	1		1		1	46,24	32,78
14/6/25 6:00	116,19	85,49	29,29	1,42	1			1	1										1	1		1		1	48,43	34,80
14/6/25 7:00	133,90	98,93	28,68	6,29	1			1	1										1	1		1		1	48,42	40,09
14/6/25 8:00	149,44	110,03	27,03	12,39	1		1	1	1										1	1		1		1	48,50	44,69
14/6/25 9:00	160,80	118,73	24,42	17,65	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,54	48,12
14/6/25 10:00	166,05	120,98	23,75	21,32	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 11:00	167,50	119,67	24,06	23,78	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 12:00	171,50	123,23	23,20	25,07	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 13:00	176,12	127,51	23,50	25,11	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 14:00	176,49	128,35	24,04	24,10	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 15:00	172,44	131,32	19,08	22,04	1		1	1	1										1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 16:00	173,08	134,44	19,73	18,91	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 17:00	175,38	133,07	28,11	14,20	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 18:00	176,55	137,91	30,51	8,13	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 19:00	171,87	142,01	27,13	2,74	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 20:00	165,96	137,49	28,35	0,11	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/6/25 21:00	159,38	131,19	28,20	0,00	1		1	1	1										1	1	1	1	1	1	48,55	47,67
14/6/25 22:00	147,67	118,20	29,46	0,00	1		1	1	1										1	1	1		1	1	47,77	44,28
14/6/25 23:00	135,86	106,54	29,32	0,00	1		1	1											1	1	1	1	1	1	46,23	40,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις