

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 15 Ιανουάριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
15/1/25 0:00	53,16	51,68	1,47	0,00	1					1			1			0					1		1		7,49	7,36		
15/1/25 1:00	48,12	47,25	0,87	0,00	1					1			1	1		0							1		4,71	4,52		
15/1/25 2:00	46,65	46,22	0,43	0,00	1					1			1	1		0							1		3,28	3,21		
15/1/25 3:00	45,35	44,91	0,44	0,00	1					1			1	1		0							1		2,15	1,94		
15/1/25 4:00	44,95	44,14	0,81	0,00	1					1			1	1		0							1		1,64	1,58		
15/1/25 5:00	46,82	45,38	1,43	0,00	1					1			1	1		0							1		3,30	3,33		
15/1/25 6:00	53,34	52,91	0,42	0,00	1					1			1	1		0							1		7,40	6,46		
15/1/25 7:00	62,89	61,33	1,29	0,28	1					1			1			0					1		1		14,66	13,48		
15/1/25 8:00	68,03	62,40	1,10	4,53	1					1	1		1			0					1		1		7,41	3,58		
15/1/25 9:00	72,92	62,70	0,75	9,47	1					1	1		1			0					1		1		4,45	3,46		
15/1/25 10:00	73,98	60,33	1,05	12,61	1					1	1		1			0					1		1		1,25	1,27		
15/1/25 11:00	74,83	58,16	3,29	13,38	1					1	1					0					1		1		6,14	6,13		
15/1/25 12:00	73,15	58,52	3,44	11,19	1					1	1					0					1		1		7,36	7,00		
15/1/25 13:00	73,05	56,80	2,59	13,66	1					1	1					0					1		1		5,34	4,60		
15/1/25 14:00	70,63	56,38	1,80	12,45	1					1	1					0					1		1		3,45	3,17		
15/1/25 15:00	71,73	62,69	1,32	7,72	1					1	1					0					1		1		9,17	9,26		
15/1/25 16:00	75,64	72,60	0,53	2,51	1					1	1					0					1	1	1		12,53	12,00		
15/1/25 17:00	83,19	82,05	0,79	0,34	1					1	1					0					1	1	1		18,04	17,87		
15/1/25 18:00	87,39	86,84	0,46	0,08	1					1	1					0	1				1	1	1		19,54	19,53		
15/1/25 19:00	88,22	87,25	0,97	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		20,71	20,67		
15/1/25 20:00	87,42	86,17	1,25	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		20,00	19,92		
15/1/25 21:00	82,23	80,86	1,37	0,00	1					1	1					0	1				1	1	1		14,63	14,60		
15/1/25 22:00	74,28	73,34	0,94	0,00	1					1	1					0	1					1	1		11,66	11,39		
15/1/25 23:00	64,58	64,06	0,52	0,00	1					1	1					0	1					1	1		5,93	5,42		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο3 και Νο2 λόγω κακοκαιρίας .