

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 15 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
15/6/25 0:00	124,81	94,41	30,40	0,00	1			1	1										1		1	1	1	1	48,46	37,42		
15/6/25 1:00	117,22	85,92	31,30	0,00	1			1	1										1		1		1	1	48,55	35,11		
15/6/25 2:00	111,79	80,38	31,41	0,00	1			1	1										1		1		1	1	48,55	33,51		
15/6/25 3:00	108,12	76,98	31,15	0,00	1			1	1												1		1	1	48,55	32,39		
15/6/25 4:00	105,75	74,61	31,14	0,00	1			1	1												1		1	1	45,84	31,64		
15/6/25 5:00	106,88	76,72	30,16	0,00	1			1	1												1		1	1	47,05	32,02		
15/6/25 6:00	111,70	80,64	29,71	1,35	1			1	1												1	1	1	1	46,71	33,45		
15/6/25 7:00	123,96	88,29	29,85	5,82	1			1	1												1	1	1	1	48,34	37,17		
15/6/25 8:00	137,64	96,21	29,80	11,63	1		1	1	1												1	1	1	1	48,49	41,21		
15/6/25 9:00	148,36	99,53	31,60	17,22	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	44,46		
15/6/25 10:00	155,61	101,29	33,06	21,26	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	46,64		
15/6/25 11:00	155,77	100,94	31,00	23,83	1		1	1	1												1	1	1	1	48,52	46,67		
15/6/25 12:00	157,84	101,02	31,61	25,21	1		1	1	1												1	1	1	1	48,53	47,33		
15/6/25 13:00	160,65	104,52	30,66	25,47	1		1	1	1												1	1	1	1	48,54	48,17		
15/6/25 14:00	159,24	102,06	32,69	24,49	1		1	1	1												1	1	1	1	48,55	47,72		
15/6/25 15:00	155,83	101,85	31,69	22,29	1		1	1	1												1	1	1	1	48,55	46,73		
15/6/25 16:00	157,07	107,22	31,00	18,85	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,55	47,08		
15/6/25 17:00	159,91	115,24	30,62	14,06	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,50	47,89		
15/6/25 18:00	163,14	124,97	29,75	8,41	1		1	1	1					1							1	1	1	1	48,54	48,54		
15/6/25 19:00	160,09	127,46	29,84	2,78	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	48,03	47,99		
15/6/25 20:00	156,14	125,42	30,59	0,13	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	46,83	46,80		
15/6/25 21:00	152,48	120,90	31,58	0,00	1		1	1	1		1			1							1	1	1	1	45,91	45,71		
15/6/25 22:00	142,50	110,40	32,09	0,00	1		1	1	1		1										1	1	1	1	44,28	42,73		
15/6/25 23:00	130,55	100,03	30,52	0,00	1		1	1	1												1	1	1	1	43,75	39,15		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5