

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 16 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/6/25 0:00	119,63	91,29	28,35	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	43,77	35,88
16/6/25 1:00	112,15	84,88	27,26	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	43,49	33,63
16/6/25 2:00	106,98	82,96	24,01	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	39,59	32,08
16/6/25 3:00	103,73	84,99	18,74	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	32,47	31,16
16/6/25 4:00	101,59	87,02	14,57	0,00	1	0		1	1												1	1	1	1	30,44	30,44
16/6/25 5:00	103,88	87,17	16,71	0,01	1	0		1	1												1	1	1	1	31,29	31,13
16/6/25 6:00	111,49	93,43	16,61	1,44	1	0		1	1											1	1	1	1	1	33,37	33,41
16/6/25 7:00	130,34	103,07	21,09	6,19	1	0		1	1											1	1	1	1	1	38,06	38,01
16/6/25 8:00	145,38	113,12	19,66	12,59	1	0	1	1												1	1	1	1	1	41,92	41,66
16/6/25 9:00	159,40	127,24	14,76	17,39	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	47,64	47,71
16/6/25 10:00	161,71	131,54	9,03	21,14	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,10	48,10
16/6/25 11:00	165,35	131,27	10,49	23,60	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,49	48,52
16/6/25 12:00	166,88	130,58	11,38	24,92	1	0	1	1			1			1						1	1	1	1	1	48,21	47,77
16/6/25 13:00	171,75	134,30	12,39	25,05	1	0	1	1	1		1			1			1		1	1	1	1	1		48,15	48,07
16/6/25 14:00	171,85	132,33	15,17	24,34	1	0	1	1	1		1			1			1		1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 15:00	166,66	130,06	14,23	22,37	1	0	1	1	1		1			1			1		1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 16:00	165,93	134,37	12,37	19,19	1	0	1	1	1		1			1			1		1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 17:00	168,99	141,08	13,04	14,87	1	0	1	1	1		1			1			1		1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 18:00	171,23	147,71	14,29	9,23	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 19:00	167,11	150,18	13,82	3,11	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1			1		48,55	48,55
16/6/25 20:00	162,78	147,15	15,48	0,14	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1			1		48,53	48,53
16/6/25 21:00	156,22	139,67	16,55	0,00	1	0	1	1	1		1			1			1	1	1	1			1	1	46,93	46,85
16/6/25 22:00	142,94	125,66	17,27	0,00	1	0	1	1	1		1						1	1	1	1			1		42,90	42,88
16/6/25 23:00	130,29	114,46	15,83	0,00	1	0	1	1	1								1	1	1	1			1		38,94	38,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις
Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5