

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/2/25 0:00	58,94	48,66	10,28	0,00	1					1						1		1	1				13,07	12,09	
17/2/25 1:00	53,26	47,03	6,23	0,00	1					1								1	1				6,07	6,37	
17/2/25 2:00	51,79	45,67	6,11	0,00	1					1								1	1				6,18	6,20	
17/2/25 3:00	50,21	44,39	5,83	0,00	1					1								1	1				5,81	6,01	
17/2/25 4:00	48,88	43,08	5,80	0,00	1					1								1	1				5,62	5,84	
17/2/25 5:00	50,63	44,32	6,30	0,00	1					1								1	1				6,50	6,83	
17/2/25 6:00	57,40	48,87	8,53	0,00	1					1								1	1				9,31	9,15	
17/2/25 7:00	66,52	55,83	9,70	0,99	1					1			1					1	1				10,08	10,56	
17/2/25 8:00	70,57	60,78	7,18	2,60	1					1			1	1				1	1				7,27	8,37	
17/2/25 9:00	77,79	64,08	9,24	4,47	1				1	1			1	1				1					10,77	10,10	
17/2/25 10:00	81,84	64,90	10,29	6,65	1				1	1			1	1				1					11,89	10,62	
17/2/25 11:00	85,99	60,08	9,17	16,75	1				1	1			1	1				1					13,70	10,51	
17/2/25 12:00	85,84	57,96	7,14	20,73	1				1	1			1					1					15,47	10,70	
17/2/25 13:00	80,51	53,06	9,42	18,03	1				1	1								1					12,70	11,89	
17/2/25 14:00	78,48	53,27	9,96	15,25	1				1	1						1		1					11,91	10,56	
17/2/25 15:00	76,73	56,05	10,18	10,50	1				1	1						1		1					11,86	13,40	
17/2/25 16:00	79,87	64,54	10,48	4,85	1				1	1						1	1	1					23,68	21,66	
17/2/25 17:00	84,29	74,70	8,51	1,08	1				1	1						1		1				1	22,98	22,94	
17/2/25 18:00	92,10	82,31	9,79	0,00	1				1	1						1		1				1	27,01	26,97	
17/2/25 19:00	95,17	84,29	10,87	0,00	1				1	1						1		1			1	1	27,76	27,73	
17/2/25 20:00	94,60	83,26	11,34	0,00	1				1	1						1		1			1	1	26,16	25,63	
17/2/25 21:00	89,45	78,10	11,35	0,00	1			1	1	1								1				1	28,16	24,49	
17/2/25 22:00	80,27	70,41	9,86	0,00	1			1	1	1								1			1	1	28,64	17,89	
17/2/25 23:00	68,77	62,23	6,54	0,00	1			1	1									1			1	1	18,08	17,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και Νο3 λόγω κακοκαιρίας
2. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω κακοκαιρίας (00:00 - 12:47)