

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 17 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
17/4/25 0:00	69,94	68,91	1,03	0,00	1				1									1			1		1	1	14,35	11,53	
17/4/25 1:00	64,03	63,50	0,53	0,00	1				1									1					1	1	10,77	10,71	
17/4/25 2:00	62,18	61,04	1,13	0,00	1				1									1			1			1	15,90	15,97	
17/4/25 3:00	60,65	55,11	5,54	0,00	1				1									1			1			1	16,85	14,54	
17/4/25 4:00	60,02	56,12	3,89	0,00	1				1									1			1			1	14,58	13,90	
17/4/25 5:00	62,69	60,71	1,98	0,00	1				1									1			1			1	16,59	16,63	
17/4/25 6:00	68,23	67,63	0,48	0,12	1				1									1			1		1	1	16,56	16,12	
17/4/25 7:00	77,98	73,99	0,28	3,71	1				1									1			1		1	1	20,77	20,87	
17/4/25 8:00	88,26	76,89	0,79	10,57	1				1									1			1		1	1	24,29	24,26	
17/4/25 9:00	93,24	75,63	1,64	15,97	1				1												1	1	1	1	20,79	18,32	
17/4/25 10:00	95,20	72,78	2,69	19,72	1				1												1	1	1	1	18,58	15,91	
17/4/25 11:00	95,00	71,65	1,50	21,86	1				1												1	1	1	1	10,86	7,25	
17/4/25 12:00	93,26	69,36	0,88	23,02	1		1		1												1	1		1	10,23	10,12	
17/4/25 13:00	93,84	69,43	1,03	23,37	1		1		1												1	1		1	10,50	10,36	
17/4/25 14:00	91,06	67,93	0,56	22,56	1		1		1												1	1		1	8,51	8,43	
17/4/25 15:00	87,43	67,11	0,33	19,99	1				1									1			1	1		1	8,50	9,64	
17/4/25 16:00	86,40	71,03	0,31	15,06	1				1									1			1	1		1	17,85	17,92	
17/4/25 17:00	86,11	77,54	0,02	8,56	1				1									1			1	1		1	23,25	23,29	
17/4/25 18:00	88,54	82,13	0,00	6,40	1				1									1			1	1		1	18,49	16,15	
17/4/25 19:00	89,65	88,78	0,14	0,72	1			1	1									1			1	1	1	1	17,06	16,40	
17/4/25 20:00	93,35	92,87	0,47	0,00	1			1	1									1			1	1	1	1	18,74	18,71	
17/4/25 21:00	88,08	87,23	0,86	0,00	1			1	1									1			1	1	1	1	16,54	16,42	
17/4/25 22:00	82,15	80,71	1,43	0,00	1			1	1									1			1		1	1	14,89	14,89	
17/4/25 23:00	75,43	73,90	1,54	0,00	1			1	1												1		1	1	15,43	15,38	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις