

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τρίτη, 17 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/6/25 0:00	118,58	102,86	15,72	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		34,33	34,30
17/6/25 1:00	110,41	101,00	9,41	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		33,12	33,10
17/6/25 2:00	105,45	96,21	9,23	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		30,75	30,74
17/6/25 3:00	102,32	92,63	9,69	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		27,81	27,73
17/6/25 4:00	101,21	92,30	8,92	0,00	1	0		1	1									1	1	1	1		1		26,59	26,61
17/6/25 5:00	103,43	96,68	6,74	0,01	1	0		1	1									1	1	1	1		1		28,70	28,78
17/6/25 6:00	111,11	102,87	7,10	1,14	1	0		1	1									1	1	1	1		1		32,54	31,52
17/6/25 7:00	129,92	119,73	4,32	5,87	1	0	1	1	1									1	1	1	1		1		35,31	35,35
17/6/25 8:00	147,11	133,42	1,77	11,91	1	0	1	1	1					1				1	1	1	1		1		40,95	40,90
17/6/25 9:00	160,92	142,68	1,41	16,83	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		45,53	45,47
17/6/25 10:00	164,13	142,10	1,54	20,48	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		44,64	44,54
17/6/25 11:00	167,08	142,68	1,50	22,90	1	0	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		44,91	45,00
17/6/25 12:00	170,69	143,61	2,87	24,21	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		47,32	47,42
17/6/25 13:00	174,07	146,88	2,68	24,51	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 14:00	173,59	146,61	3,29	23,70	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 15:00	169,65	143,81	4,11	21,74	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,22	48,18
17/6/25 16:00	168,93	146,78	3,61	18,54	1	0	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 17:00	171,37	151,07	6,05	14,25	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 18:00	174,72	155,08	10,79	8,85	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 19:00	171,67	157,21	11,58	2,88	1	0	1	1	1			1		1				1	1	1	1		1		48,55	48,55
17/6/25 20:00	166,24	153,38	12,73	0,13	1	0	1	1	1	1		1			1			1	1	1	1		1	1	48,55	48,55
17/6/25 21:00	159,44	146,60	12,83	0,00	1	0	1	1	1			1						1	1	1	1		1	1	47,72	47,70
17/6/25 22:00	145,25	131,75	13,51	0,00	1	0	1	1	1			1						1	1	1	1		1	1	42,85	42,81
17/6/25 23:00	131,95	117,37	14,58	0,00	1	0	1	1	1									1	1	1			1	1	35,90	34,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις
Δοκιμαστική λειτουργία AEP5