

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/6/25 0:00	119,87	105,76	14,10	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	35,89	33,90	
18/6/25 1:00	112,00	101,27	10,72	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	33,58	33,57	
18/6/25 2:00	106,55	96,72	9,83	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	31,48	31,46	
18/6/25 3:00	102,88	92,89	9,99	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	28,31	28,27	
18/6/25 4:00	101,07	92,39	8,68	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	26,46	26,44	
18/6/25 5:00	102,87	94,84	8,03	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	28,16	28,23	
18/6/25 6:00	110,29	102,11	7,04	1,14	1	0	1		1									1		1	1		1	1	32,79	32,59	
18/6/25 7:00	129,52	117,86	5,85	5,81	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	35,32	35,04	
18/6/25 8:00	147,54	131,49	4,40	11,65	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	42,72	42,93	
18/6/25 9:00	161,55	141,37	3,40	16,78	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,05	48,08	
18/6/25 10:00	169,07	145,99	2,57	20,51	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,51	48,52	
18/6/25 11:00	170,69	145,72	2,12	22,86	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,20	48,20	
18/6/25 12:00	173,27	146,02	2,99	24,27	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,50	48,49	
18/6/25 13:00	177,08	148,91	3,69	24,49	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 14:00	176,49	148,37	4,38	23,74	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 15:00	172,04	145,71	4,41	21,92	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 16:00	171,92	147,65	5,43	18,85	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 17:00	174,18	152,86	6,90	14,42	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 18:00	176,83	156,88	11,11	8,83	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 19:00	172,79	154,73	15,24	2,82	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1		1	1	48,55	48,55	
18/6/25 20:00	168,63	150,05	18,47	0,11	1	0	1	1	1		1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
18/6/25 21:00	162,07	142,55	19,52	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,08	48,04	
18/6/25 22:00	147,92	128,64	19,28	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	44,38	44,32	
18/6/25 23:00	134,18	114,99	19,19	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	41,44	40,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις
Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5