

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)	
19/3/25 0:00	48,65	41,41	7,24	0,00	1		1														1		0	1	7,31	7,27	
19/3/25 1:00	45,16	38,89	6,27	0,00	1		1														1		0	1	5,95	6,28	
19/3/25 2:00	44,11	39,08	5,04	0,00	1		1														1		0	1	4,45	5,34	
19/3/25 3:00	42,99	38,93	4,07	0,00	1		1														1		0	1	3,97	4,20	
19/3/25 4:00	43,54	39,16	4,38	0,00	1		1														1		0	1	4,55	4,72	
19/3/25 5:00	45,23	39,70	5,53	0,00	1		1														1		0	1	6,20	6,20	
19/3/25 6:00	50,05	42,58	7,22	0,26	1		1														1		0	1	7,91	7,48	
19/3/25 7:00	58,34	47,50	8,27	2,58	1		1														1		0	1	8,82	8,72	
19/3/25 8:00	64,05	45,35	9,40	9,30	1		1														1		0	1	9,64	9,59	
19/3/25 9:00	66,60	44,43	9,76	12,41	1		1														1		0	1	9,78	9,97	
19/3/25 10:00	68,22	44,18	9,97	14,07	1		1														1		0	1	10,04	10,19	
19/3/25 11:00	69,56	42,10	10,11	17,35	1		1														1		0	1	10,34	10,41	
19/3/25 12:00	72,42	39,97	10,06	22,39	1		1														1		0	1	10,11	10,14	
19/3/25 13:00	72,29	43,51	5,56	23,23	1		1														1		0	1	5,73	6,83	
19/3/25 14:00	69,96	41,63	6,85	21,48	1		1														1		0	1	6,97	6,98	
19/3/25 15:00	66,80	43,54	6,54	16,72	1		1														1		0	1	6,42	6,66	
19/3/25 16:00	67,03	49,70	6,46	10,87	1		1														1		0	1	6,51	6,68	
19/3/25 17:00	69,53	59,76	6,80	2,98	1		1														1	1	0	1	7,01	7,53	
19/3/25 18:00	77,35	66,66	10,58	0,11	1		1														1	1	0	1	11,72	11,57	
19/3/25 19:00	83,32	71,01	12,31	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,77	12,46	
19/3/25 20:00	83,98	71,56	12,42	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,60	12,56	
19/3/25 21:00	79,30	67,73	11,57	0,00	1		1				1										1	1	0	1	12,26	11,87	
19/3/25 22:00	72,42	61,65	10,76	0,00	1		1				1										1	1	0	1	11,24	10,84	
19/3/25 23:00	63,76	54,37	9,39	0,00	1		1														1	1	0	1	9,58	9,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις