

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 19 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/4/25 0:00	68,53	57,02	11,51	0,00	1				1									1			1		1	1	23,42	15,98
19/4/25 1:00	64,66	52,27	12,39	0,00	1				1									1			1			1	26,83	18,63
19/4/25 2:00	62,72	50,39	12,33	0,00	1				1									1			1			1	25,96	16,55
19/4/25 3:00	60,99	50,06	10,93	0,00	1				1									1			1			1	22,08	14,90
19/4/25 4:00	60,23	48,85	11,38	0,00	1				1									1			1			1	22,48	14,14
19/4/25 5:00	62,36	51,80	10,56	0,00	1				1									1			1			1	21,41	16,30
19/4/25 6:00	67,18	55,28	11,76	0,14	1				1									1			1			1	25,50	20,07
19/4/25 7:00	75,73	57,53	13,97	4,23	1				1									1			1			1	23,77	22,66
19/4/25 8:00	83,69	60,25	11,99	11,46	1				1									1			1			1	26,61	25,02
19/4/25 9:00	89,58	60,38	12,32	16,88	1				1									1			1			1	35,11	26,32
19/4/25 10:00	92,41	63,23	8,87	20,31	1				1									1			1			1	43,08	24,50
19/4/25 11:00	93,81	64,58	6,43	22,81	1				1									1			1		1	1	27,80	17,53
19/4/25 12:00	94,03	66,63	3,16	24,23	1				1									1			1		1	1	13,67	8,00
19/4/25 13:00	95,08	69,81	1,83	23,43	1			1	1												1		1	1	11,35	9,18
19/4/25 14:00	93,83	69,39	2,34	22,09	1			1	1												1		1	1	14,13	11,72
19/4/25 15:00	89,81	65,83	2,83	21,16	1			1	1												1		1	1	13,90	8,46
19/4/25 16:00	89,22	67,73	4,03	17,46	1			1	1												1		1	1	15,65	11,60
19/4/25 17:00	89,31	71,43	5,48	12,40	1			1	1												1		1	1	22,40	16,82
19/4/25 18:00	91,84	79,99	5,56	6,28	1			1	1									1			1		1	1	22,63	20,79
19/4/25 19:00	95,11	88,85	5,55	0,70	1			1	1									1			1		1	1	22,01	17,04
19/4/25 20:00	100,28	92,66	7,61	0,00	1			1	1									1			1		1	1	19,46	18,86
19/4/25 21:00	96,05	88,33	7,72	0,00	1		1	1	1												1		1	1	27,42	19,56
19/4/25 22:00	87,66	79,92	7,73	0,00	1		1	1	1												1		1	1	23,69	13,65
19/4/25 23:00	77,56	70,39	7,17	0,00	1		1	1													1		1	1	7,94	9,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις