

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Δευτέρα, 19 Μάιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/5/25 0:00	85,39	59,98	25,41	0,00	1		1		1												1			1	36,18	25,55		
19/5/25 1:00	79,79	55,92	23,86	0,00	1		1		1												1			1	32,08	23,89		
19/5/25 2:00	76,75	53,93	22,82	0,00	1		1		1												1			1	30,61	22,98		
19/5/25 3:00	75,33	53,23	22,10	0,00	1		1		1												1			1	29,99	22,42		
19/5/25 4:00	74,99	59,65	15,34	0,00	1		1		1												1			1	31,28	20,46		
19/5/25 5:00	78,63	65,67	12,96	0,00	1		1		1		1										1			1	30,70	20,82		
19/5/25 6:00	86,43	72,51	12,89	1,04	1		1		1		1										1			1	30,70	25,53		
19/5/25 7:00	102,27	83,23	12,92	6,12	1		1		1		1	1									1			1	30,70	30,62		
19/5/25 8:00	114,55	87,64	14,37	12,55	1		1		1		1	1			1						1			1	32,83	34,07		
19/5/25 9:00	119,77	80,43	21,23	18,12	1		1		1						1						1	1		1	35,80	33,32		
19/5/25 10:00	124,09	85,98	16,12	21,99	1		1		1						1						1	1		1	35,64	35,27		
19/5/25 11:00	124,14	79,78	20,26	24,10	1		1		1						1						1	1		1	35,38	33,21		
19/5/25 12:00	126,11	78,39	21,74	25,98	1		1		1						1						1	1		1	38,26	33,41		
19/5/25 13:00	127,85	77,58	23,89	26,38	1		1		1						1						1	1		1	43,23	34,77		
19/5/25 14:00	125,40	74,39	25,76	25,25	1		1		1						1						1	1		1	45,11	33,39		
19/5/25 15:00	119,37	70,01	26,62	22,74	1		1		1						1						1	1		1	45,83	29,95		
19/5/25 16:00	116,53	75,13	22,63	18,77	1		1		1						1						1	1		1	37,91	31,13		
19/5/25 17:00	118,65	76,45	28,45	13,75	1		1		1						1						1	1		1	47,22	35,29		
19/5/25 18:00	121,04	82,44	31,04	7,55	1		1								1				1		1	1		1	46,88	36,25		
19/5/25 19:00	122,96	89,66	31,45	1,86	1		1								1				1		1	1		1	48,07	36,84		
19/5/25 20:00	126,43	96,52	29,90	0,02	1		1	1							1				1		1	1		1	44,99	37,86		
19/5/25 21:00	119,85	90,33	29,51	0,00	1		1	1							1						1	1		1	42,67	35,94		
19/5/25 22:00	105,88	76,97	28,90	0,00	1		1				1	1							1		1	1		1	41,88	31,71		
19/5/25 23:00	93,58	67,95	25,63	0,00	1						1	1							1		1	1		1	39,77	28,04		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις