

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
19/6/25 0:00	121,64	101,88	19,76	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	40,21	36,48		
19/6/25 1:00	113,96	93,97	19,99	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	39,63	34,14		
19/6/25 2:00	108,12	85,92	22,20	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	43,14	32,39		
19/6/25 3:00	105,11	81,19	23,91	0,00	1	0	1	1										1		1	1		1	1	46,27	31,51		
19/6/25 4:00	103,54	81,89	21,65	0,00	1	0	1	1										1			1		1	1	42,22	31,05		
19/6/25 5:00	105,64	87,23	18,40	0,01	1	0	1	1										1			1		1	1	34,13	31,65		
19/6/25 6:00	113,17	95,71	16,23	1,24	1	0	1	1										1		1	1		1	1	33,90	33,91		
19/6/25 7:00	132,21	109,21	17,09	5,91	1	0	1	1			1							1		1	1		1	1	39,52	39,59		
19/6/25 8:00	149,92	124,56	13,77	11,59	1	0	1	1			1							1		1	1		1	1	44,85	44,90		
19/6/25 9:00	166,07	136,73	12,47	16,87	1	0	1	1			1							1		1	1	1	1	1	48,46	48,48		
19/6/25 10:00	171,76	139,47	11,68	20,60	1	0	1	1			1			1				1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
19/6/25 11:00	173,91	137,25	13,58	23,08	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 12:00	177,99	136,27	17,25	24,47	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 13:00	183,12	139,59	18,82	24,71	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 14:00	182,55	140,56	18,06	23,93	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 15:00	178,28	140,30	15,96	22,01	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 16:00	179,87	142,78	18,17	18,92	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 17:00	181,98	144,06	23,58	14,34	1	0	1	1			1				1			1		1	1		1	1	48,55	48,55		
19/6/25 18:00	183,37	148,87	26,02	8,48	1	0	1	1			1				1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
19/6/25 19:00	179,23	146,59	29,90	2,74	1	0	1	1			1				1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
19/6/25 20:00	174,32	144,23	29,94	0,15	1	0	1	1	1		1				1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
19/6/25 21:00	167,84	136,39	31,45	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
19/6/25 22:00	155,20	124,71	30,49	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1		1	47,95	46,49		
19/6/25 23:00	142,45	112,13	30,32	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1	1		1	48,25	42,72		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ5