

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/2/25 0:00	62,96	50,47	12,49	0,00	1			1		1						1		1					13,09	12,56
20/2/25 1:00	57,04	46,90	10,14	0,00	1			1		1						1		1					10,37	10,17
20/2/25 2:00	55,14	47,06	8,08	0,00	1			1		1						1		1					8,47	8,25
20/2/25 3:00	53,17	46,05	7,12	0,00	1			1		1						1		1					7,14	7,14
20/2/25 4:00	52,57	46,61	5,96	0,00	1			1		1						1		1					6,63	6,30
20/2/25 5:00	54,27	46,79	7,48	0,00	1			1		1						1		1					9,07	9,00
20/2/25 6:00	62,28	50,60	11,66	0,01	1			1		1						1		1					13,21	13,18
20/2/25 7:00	73,82	56,62	13,88	3,32	1			1		1						1		1					14,62	14,73
20/2/25 8:00	80,72	52,19	15,57	12,95	1			1		1						1		1					16,63	16,10
20/2/25 9:00	84,68	48,96	15,83	19,90	1			1		1						1		1					16,61	16,21
20/2/25 10:00	85,05	47,06	13,76	24,24	1			1		1						1		1					14,27	14,16
20/2/25 11:00	84,25	46,45	11,44	26,36	1			1		1						1		1					11,41	11,83
20/2/25 12:00	85,50	49,21	9,93	26,36	1			1		1						1		1					10,41	10,24
20/2/25 13:00	84,72	49,11	9,97	25,64	1			1		1						1		1					10,24	10,15
20/2/25 14:00	82,79	49,34	9,71	23,75	1			1		1						1		1					9,97	9,91
20/2/25 15:00	79,65	56,05	4,22	19,38	1			1		1						1		1					4,21	3,93
20/2/25 16:00	81,34	65,62	3,53	12,19	1			1		1				1		1		1					4,72	5,12
20/2/25 17:00	85,92	71,19	12,74	2,00	1			1	1	1						1		1					13,22	13,45
20/2/25 18:00	97,78	72,02	25,76	0,00	1			1	1	1						1		1					30,15	28,17
20/2/25 19:00	101,52	71,36	30,16	0,00	1			1	1	1						1		1					31,89	30,39
20/2/25 20:00	100,44	70,48	29,96	0,00	1			1	1	1						1		1					30,70	30,10
20/2/25 21:00	95,28	72,30	22,99	0,00	1			1	1	1						1		1					22,97	22,89
20/2/25 22:00	87,26	70,00	17,26	0,00	1			1	1	1						1		1					17,59	17,43
20/2/25 23:00	77,07	61,66	15,42	0,00	1			1	1	1						1		1					15,92	15,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω αστάθειας Α/Π, θεαλωδών ανέμων και δοκιμών νέων μονάδων ΑΗΣ.
2. Λειτουργία ΑΕΡ1 & ΑΕΡ3 ΑΗΣ για ασφάλεια συστήματος λόγω δοκιμών νέων μονάδων ΑΗΣ.