

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/3/25 0:00	56,49	48,12	8,36	0,00	1	0													1	1	0	1	9,05	8,45
20/3/25 1:00	51,92	45,72	6,20	0,00	1	0	1												1	1	0	1	5,83	6,03
20/3/25 2:00	51,25	45,02	6,23	0,00	1	0	1												1		0	1	6,12	7,20
20/3/25 3:00	49,68	42,33	7,34	0,00	1	0	1												1		0	1	7,50	7,42
20/3/25 4:00	49,34	42,14	7,20	0,00	1	0	1	1											1		0	1	7,33	7,37
20/3/25 5:00	50,82	43,43	7,39	0,00	1	0	1												1		0	1	7,95	7,59
20/3/25 6:00	52,71	44,52	7,44	0,74	1	0	1												1		0	1	5,86	5,61
20/3/25 7:00	59,26	44,23	7,45	7,58	1	0	1												1		0	1	5,46	5,91
20/3/25 8:00	72,03	50,06	6,19	15,78	1	0	1				1								1		0	1	5,74	6,64
20/3/25 9:00	75,22	47,81	7,13	20,27	1	0	1				1								1		0	1	7,30	7,51
20/3/25 10:00	75,74	45,41	7,45	22,87	1	0	1												1		0	1	7,65	7,56
20/3/25 11:00	75,91	44,36	7,49	24,06	1	0	1												1		0	1	7,82	7,83
20/3/25 12:00	77,82	43,37	8,91	25,54	1	0	1												1		0	1	9,65	9,26
20/3/25 13:00	77,68	45,12	7,44	25,11	1	0	1	1											1		0	1	7,36	7,75
20/3/25 14:00	75,71	45,65	7,45	22,60	1	0	1												1		0	1	7,57	7,55
20/3/25 15:00	72,28	46,41	7,34	18,52	1	0	1												1		0	1	8,41	7,90
20/3/25 16:00	72,79	49,57	10,19	13,02	1	0	1												1		0	1	11,71	11,82
20/3/25 17:00	75,59	56,25	14,57	4,77	1	0	1										1		1		0	1	17,81	15,26
20/3/25 18:00	83,29	69,28	13,91	0,09	1	0	1				1						1		1		0	1	14,44	14,52
20/3/25 19:00	89,88	73,96	15,92	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	16,62	16,15
20/3/25 20:00	89,76	73,75	16,01	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	16,63	16,11
20/3/25 21:00	85,38	70,24	15,14	0,00	1	0	1				1						1		1		0	1	17,16	15,88
20/3/25 22:00	78,52	62,80	15,72	0,00	1	0	1										1		1		0	1	17,24	15,67
20/3/25 23:00	69,10	55,40	13,70	0,00	1	0	1										1		1		0	1	14,24	13,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP 2 για ασφάλεια στο σύστημα λόγω βλάβης του scada.
2. Λειτουργία AEP 2 και μείωση Α/Π λόγω ταλαντώσεων συχνότητας και θεαλλωδών ανέμων.