

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωρίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/3/25 0:00	60,16	48,59	11,57	0,00	1		1													1			1	12,75	12,00	
21/3/25 1:00	54,99	44,19	10,80	0,00	1		1													1			1	11,85	10,97	
21/3/25 2:00	52,93	42,45	10,48	0,00	1		1													1			1	10,73	10,55	
21/3/25 3:00	51,59	41,46	10,13	0,00	1		1													1			1	10,53	10,29	
21/3/25 4:00	51,28	41,20	10,08	0,00	1		1													1			1	10,13	10,22	
21/3/25 5:00	53,29	42,90	10,39	0,00	1		1													1			1	10,75	10,62	
21/3/25 6:00	58,65	46,39	11,35	0,91	1		1													1			1	12,17	12,03	
21/3/25 7:00	69,10	46,25	14,49	8,36	1		1													1			1	15,74	15,13	
21/3/25 8:00	73,22	41,59	15,81	15,83	1		1													1			1	16,44	16,04	
21/3/25 9:00	76,02	42,72	12,42	20,87	1		1													1			1	12,50	11,92	
21/3/25 10:00	75,63	39,82	11,99	23,82	1			1												1			1	13,15	13,01	
21/3/25 11:00	75,34	39,14	10,82	25,38	1			1												1			1	10,79	11,20	
21/3/25 12:00	76,13	39,34	11,25	25,54	1			1												1			1	12,11	11,81	
21/3/25 13:00	76,04	39,37	12,02	24,65	1			1												1			1	12,53	12,58	
21/3/25 14:00	74,62	39,18	13,01	22,43	1			1												1			1	14,09	13,46	
21/3/25 15:00	71,97	39,58	13,05	19,33	1			1												1			1	14,45	13,86	
21/3/25 16:00	73,02	41,65	17,94	13,43	1			1												1			1	21,25	20,17	
21/3/25 17:00	70,20	45,12	20,47	4,61	1			1												1			1	22,91	21,02	
21/3/25 18:00	80,95	58,86	21,96	0,13	1					1									1	1			1	24,50	24,24	
21/3/25 19:00	87,07	61,70	25,37	0,00	1					1									1		1		1	30,44	26,08	
21/3/25 20:00	86,81	61,46	25,35	0,00	1		1				1								1		1		1	31,28	26,02	
21/3/25 21:00	83,28	58,58	24,70	0,00	1		1												1		1		1	31,12	24,91	
21/3/25 22:00	76,62	54,33	22,29	0,00	1		1												1		1		1	30,06	22,94	
21/3/25 23:00	68,21	51,04	17,17	0,00	1		1													1			1	28,61	20,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία AEP1, AEP2 για αλλαγή καυσίμου D3 ΑΗΣ και ισοκατανομή φορτίου ΑΗΣ-ΘΗΣ ΜΕ D4&D5 ΑΗΣ Ε/Δ