

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 21 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
21/6/25 0:00	132,66	103,91	28,75	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,52	39,78
21/6/25 1:00	125,23	94,64	30,59	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,55	37,53
21/6/25 2:00	120,06	88,20	31,86	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	48,38	35,99
21/6/25 3:00	115,79	85,20	30,59	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	44,79	34,72
21/6/25 4:00	113,43	84,38	29,05	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	44,51	33,99
21/6/25 5:00	115,41	86,47	28,94	0,00	1	0	1		1									1		1			1	1	43,70	34,58
21/6/25 6:00	122,22	95,12	26,08	1,03	1	0	1		1									1		1			1	1	43,54	36,58
21/6/25 7:00	140,67	106,53	28,14	6,01	1	0	1	1	1									1		1			1	1	47,38	42,08
21/6/25 8:00	156,85	122,40	22,64	11,81	1	0	1	1	1					1				1		1			1	1	48,00	46,95
21/6/25 9:00	170,45	132,00	21,61	16,84	1	0	1	1	1					1				1		1			1	1	48,55	48,55
21/6/25 10:00	172,76	129,67	22,57	20,51	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 11:00	176,67	132,63	21,11	22,93	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 12:00	184,35	132,56	27,48	24,31	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 13:00	188,73	134,16	30,05	24,52	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 14:00	188,67	134,19	30,74	23,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 15:00	184,82	131,22	31,85	21,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 16:00	185,13	131,09	35,64	18,41	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 17:00	187,62	138,88	34,82	13,92	1	0	1	1	1		1							1		1	1		1	1	48,55	48,55
21/6/25 18:00	188,95	145,64	34,94	8,37	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 19:00	184,33	145,03	36,66	2,64	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 20:00	177,95	137,83	39,98	0,14	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 21:00	170,27	128,59	41,68	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
21/6/25 22:00	158,14	120,10	38,04	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,55	47,32
21/6/25 23:00	145,49	109,72	35,77	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,52	43,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις