

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 22 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)
22/3/25 0:00	60,26	49,27	10,98	0,00	1		1													1			1	20,69	18,03	
22/3/25 1:00	54,97	47,02	7,95	0,00	1		1													1			1	16,07	15,92	
22/3/25 2:00	53,26	46,90	6,35	0,00	1		1													1			1	14,59	14,50	
22/3/25 3:00	51,68	47,45	4,24	0,00	1		1													1			1	12,93	12,92	
22/3/25 4:00	51,99	48,66	3,33	0,00	1		1													1			1	13,20	13,22	
22/3/25 5:00	52,97	49,10	3,86	0,00	1		1													1			1	14,12	14,13	
22/3/25 6:00	55,32	47,25	7,11	0,97	1		1													1			1	17,08	15,58	
22/3/25 7:00	61,74	43,65	9,62	8,46	1		1													1			1	18,48	14,45	
22/3/25 8:00	67,12	39,42	11,26	16,44	1		1													1			1	14,60	11,91	
22/3/25 9:00	71,23	40,29	9,38	21,56	1		1													1			1	14,87	10,83	
22/3/25 10:00	70,29	39,06	6,42	24,80	1		1													1			1	8,39	6,73	
22/3/25 11:00	69,74	39,02	4,22	26,51	1		1													1			1	4,92	4,48	
22/3/25 12:00	71,29	40,81	3,72	26,75	1		1													1			1	7,74	5,52	
22/3/25 13:00	72,16	43,17	2,82	26,18	1			1												1			1	3,72	4,61	
22/3/25 14:00	70,57	39,59	6,93	24,06	1			1												1			1	10,66	7,71	
22/3/25 15:00	68,75	40,16	8,23	20,37	1			1												1			1	13,65	9,59	
22/3/25 16:00	69,33	42,29	12,46	14,59	1			1												1			1	23,86	15,95	
22/3/25 17:00	70,57	47,64	17,52	5,40	1			1												1			1	35,74	21,07	
22/3/25 18:00	76,84	61,31	15,42	0,11	1			1											1	1	1		1	32,21	22,99	
22/3/25 19:00	83,30	73,66	9,64	0,00	1			1											1	1	1		1	25,16	24,95	
22/3/25 20:00	82,61	75,58	7,03	0,00	1			1											1	1	1		1	24,75	24,72	
22/3/25 21:00	78,83	75,75	3,08	0,00	1			1											1	1	1		1	23,61	23,59	
22/3/25 22:00	72,76	70,05	2,71	0,00	1			1											1	1	1		1	19,50	19,42	
22/3/25 23:00	66,42	64,32	2,10	0,00	1			1											1	1	1		1	13,37	13,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις