

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 22 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/6/25 0:00	133,76	98,05	35,71	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	48,05	40,12
22/6/25 1:00	126,14	93,30	32,84	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1	1	47,98	37,81
22/6/25 2:00	120,09	92,61	27,47	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		43,56	36,02
22/6/25 3:00	116,22	85,49	30,73	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		46,29	34,84
22/6/25 4:00	113,51	85,79	27,73	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		44,96	34,03
22/6/25 5:00	113,96	88,53	25,43	0,00	1	0	1		1									1		1	1		1		44,89	34,16
22/6/25 6:00	118,37	88,80	28,26	1,31	1	0	1		1									1		1	1		1		43,62	35,49
22/6/25 7:00	132,78	93,60	33,01	6,17	1	0	1	1	1									1		1	1		1		47,21	39,82
22/6/25 8:00	144,92	103,18	30,19	11,55	1	0	1	1	1									1		1	1		1		45,43	43,38
22/6/25 9:00	154,89	110,38	27,76	16,74	1	0	1	1	1									1		1	1		1		47,97	46,37
22/6/25 10:00	160,09	109,44	29,91	20,75	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,54	47,97
22/6/25 11:00	161,01	105,14	32,41	23,47	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,29
22/6/25 12:00	162,71	106,58	31,29	24,85	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,49
22/6/25 13:00	165,90	109,42	31,33	25,15	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 14:00	164,86	108,46	31,98	24,42	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,54
22/6/25 15:00	161,24	105,11	33,70	22,43	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,32
22/6/25 16:00	161,38	108,61	33,69	19,08	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,33
22/6/25 17:00	165,25	116,91	33,80	14,54	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 18:00	168,91	126,75	33,55	8,60	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1		48,55	48,55
22/6/25 19:00	166,66	133,07	30,73	2,85	1	0	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
22/6/25 20:00	162,06	133,19	28,73	0,14	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	48,47
22/6/25 21:00	157,95	129,73	28,22	0,00	1	0	1	1	1					1				1		1	1		1	1	48,55	47,29
22/6/25 22:00	148,04	118,95	29,09	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,53	44,39
22/6/25 23:00	137,46	107,63	29,83	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1		1	1	48,07	41,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις