

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1								
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ																	ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
23/1/25 0:00	55,89	53,20	2,69	0,00	1			1		1			1			0	1								8,40	7,49						
23/1/25 1:00	51,20	47,58	3,62	0,00	1			1		1						0	1						1		9,92	6,93						
23/1/25 2:00	49,78	48,46	1,32	0,00	1			1		1						0	1						1		6,50	5,94						
23/1/25 3:00	47,83	46,75	1,08	0,00	1			1		1						0	1						1		5,49	3,59						
23/1/25 4:00	47,43	46,23	1,20	0,00	1			1		1						0	1						1		5,08	3,09						
23/1/25 5:00	49,31	48,66	0,64	0,00	1			1		1						0	1						1		5,66	5,28						
23/1/25 6:00	56,20	54,76	1,44	0,00	1			1		1						0	1						1		8,31	8,33						
23/1/25 7:00	64,87	62,17	1,95	0,75	1			1		1						0	1					1	1		9,89	9,32						
23/1/25 8:00	68,53	60,77	0,82	6,94	1					1			1			0	1					1	1		11,57	11,74						
23/1/25 9:00	70,16	54,46	0,47	15,22	1								1			0	1				1	1	1		16,49	15,99						
23/1/25 10:00	70,60	50,68	0,33	19,59	1								1			0					1	1	1		11,95	11,89						
23/1/25 11:00	68,25	47,57	0,60	20,08	1								1			0					1	1	1		9,15	9,07						
23/1/25 12:00	67,60	46,73	1,03	19,83	1								1			0					1	1	1		8,50	8,33						
23/1/25 13:00	67,39	46,75	1,79	18,85	1								1			0					1	1	1		10,53	9,29						
23/1/25 14:00	67,19	46,19	3,28	17,72	1								1			0					1	1	1		11,97	10,04						
23/1/25 15:00	66,83	51,90	1,86	13,07	1								1			0					1	1	1		14,46	14,41						
23/1/25 16:00	68,66	61,85	1,07	5,74	1								1			0					1	1	1		20,03	20,07						
23/1/25 17:00	75,24	74,34	0,75	0,15	1								1			0	1				1	1	1		22,28	22,31						
23/1/25 18:00	83,02	82,72	0,29	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		24,75	24,76						
23/1/25 19:00	85,61	85,06	0,55	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		25,48	25,50						
23/1/25 20:00	85,53	84,87	0,66	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		25,42	25,41						
23/1/25 21:00	81,45	80,77	0,68	0,00	1								1			0	1		1		1	1	1		23,82	23,77						
23/1/25 22:00	74,19	73,40	0,79	0,00	1			1					1			0	1		1		1		1		21,40	21,40						
23/1/25 23:00	64,79	64,04	0,75	0,00	1			1					1			0	1		1		1		1		15,98	15,97						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω μη διαθεσιμότητας μονάδων DG2, DG3, DG4, DG5 ΑΗΣ.